

Konin, 23.05.2022 r.

WSZ-EP-10/581/2022**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego/
strona internetowa prowadzonego postępowania****Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o wartości mniejszej niż progi unijne, na zadanie pod nazwą: „Remont dachów budynków Szpitala przy ul. Szpitalnej 45 i ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 1”, nr sprawy WSZ-EP-10/2021****Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ – nr 2**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ”.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Treść pytania nr 1:

Proszę o informację w jaki sposób ma być wykonany otok z bednarki wokół budynków szpitala. Przy budynkach w wielu miejscach znajdują się podjazdy, drogi, chodniki itp. Wiązałoby się to z ich rozebraniem w celu zrobienia wykopów i ułożenia bednarki. W kosztorysie i dokumentacji nie ma informacji na ten temat.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że w miejscach, gdzie utrudnione jest wykonanie bednarki wokół budynku, dopuszcza się stosowanie uziomów pionowych w postaci szpilek, jako rozwiązanie zamienne. Warunkiem jest jedynie uzyskanie wymaganej rezystancji.

Treść pytania nr 2:

W dokumentacji i kosztorysie brakuje także informacji na temat zejść pionowych instalacji odgromowej. Zejścia są układane w bruzdach, ale brakuje informacji o ich zaprawianiu i uzupełnianiu ich izolacją termiczną, tynkiem itp. Proszę o przedstawienie rozwiązania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że zwody pionowe instalacji odgromowych mogą być układane natynkowo na wspornikach. W zakresie opracowania nie ma docieplania budynków, więc nie ma konieczności chowania przewodów odprowadzających pod tynk. W takim przypadku należy jednak ze względów bezpieczeństwa stosować rury ognioodporne o grubości ścianki min. 5mm w miejscach zbliżeń do wejść budynków.

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.