



LEGENDA:



Pion c.o.



zasilanie instalacji c.o.



powrót z instalacji c.o.



grzejnik



zestaw przyłączeniowy z



zaworami odcinającymi



zawór termostatyczny



nastawa wstępna zaworu



zawór odcinający

Rozdzielacz: R07												
Typ: Rozdzielacz L premium												
Zestaw rozdzielaczy: Z zaworami kulowymi i odpowietrznikami poziomy												
Temperatury -str. wtórna (Ogrzewanie): 44,8 / 39,1 °C												
Szafka rozdzielacza: Szafka podtynkowa TRSP 1												
Przepływ masowy: 544,2 kg/h												
Min. dyspozycyjna różnica ciśnień: 13,47 kPa												
Dyspozycyjna różnica ciśnień: 13,47 kPa												
Nr	Typ	Do odb.	Opis pom.	L	Pow. efekt.	Odst. ukl.	Moc uzyskana ogrzewania	m'	Δp	Δp Z Δp P	Nastawa zaw. (Z)	
				m	m²	cm	W	kg/h	kPa	kPa	l/min	
1	PG/Ch	1/04-1-1	Inne	50,8	12,3	30	556	64,3	2,2	11,1 0,0	1,00	
2	PG/Ch	1/05-1-1	Inne	78,7	6,0	10	470	132,1	11,8	1,5 0,1	2,00	
3	PG/Ch	1/05-2-1	Inne	64,6	6,0	10	463	108,2	6,8	6,5 0,1	1,75	
4	PG/Ch	1/06-1-1	Inne	72,0	6,0	10	467	122,9	9,5	3,8 0,1	2,00	
5	PG/Ch	1/06-2-1	Inne	72,5	6,2	10	484	116,7	8,7	4,5 0,1	1,75	

Rozdzielacz: R08												
Typ: Rozdzielacz L premium												
Zestaw rozdzielaczy: Z zaworami kulowymi i odpowietrznikami poziomy												
Temperatury -str. wtórna (Ogrzewanie): 44,7 / 40,0 °C												
Szafka rozdzielacza: Szafka podtynkowa TRSP 2												
Przepływ masowy: 768,0 kg/h												
Min. dyspozycyjna różnica ciśnień: 8,66 kPa												
Dyspozycyjna różnica ciśnień: 11,68 kPa												
Nr	Typ	Do odb.	Opis pom.	L	Pow. efekt.	Odst. ukl.	Moc uzyskana ogrzewania	m'	Δp	Δp Z Δp P	Nastawa zaw. (Z)	
				m	m²	cm	W	kg/h	kPa	kPa	l/min	
1	PG/Ch	1/01-1-1	Klatka schodowa	52,4	4,7	10	362	80,2	3,3	8,3 0,0	1,25	
2	PG/Ch	1/03-1-1	Inne	58,8	5,4	10	429	113,8	6,8	4,8 0,1	1,75	
3	PG/Ch	1/03-2-1	Inne	71,2	5,9	10	455	107,6	7,5	4,1 0,1	1,75	
4	PG/Ch	1/03-3-1	Inne	70,7	5,9	10	455	106,8	7,3	4,2 0,1	1,75	
5	PG/Ch	1/03-4-1	Inne	60,2	5,9	10	464	117,6	7,3	4,2 0,1	1,75	
6	PG/Ch	1/01b-1-1	Inne	36,0	5,5	10	397	59,4	1,3	10,3 0,0	0,75	
7	PG/Ch	1/02-2-1	Inne	52,5	5,6	10	436	86,9	3,8	7,8 0,1	1,25	
8	PG/Ch	1/02-1-1	Inne	59,3	5,3	10	408	95,7	5,1	6,5 0,1	1,50	

TEMAT:	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku administracyjno-warsztatowego wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania na potrzeby utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Dąbrowie Białostockiej		
ADRES:	16-200 Dąbrowa Białostocka, ul. Generała E.J. Godlewskiego 70, pow. sokółski, woj. podlaskie, dz. nr 572/13, obręb m. Dąbrowa Białostocka		
INWESTOR:	POWIAT SOKÓLSKI, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 8, 18 - 100 Sokółka		
NAZWA RYS.:	RZUT PIĘTRA - INSTALACJA C.O.		
DATA: 23.09.2024	STADIUM: PT	SKALA: 1:75	NR RYS.: 8
Instalacje sanitarne: mgr inż. Magdalena Onopa upr. nr PDL/0145/PBS/23		M. Onopa	
Współpraca: inż. Robert Onopa		R. Onopa	