

DZP.26.1.283.2020

ODPOWIEŹ NA PYTANIE

dotyczy: ogłoszonego przetargu nieograniczonego nr DZP.26.1.283.2020 na wymianę stolarki okiennej na stolarkę PCV w nieruchomościach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi w podziale na 2 części, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.09.2020 r. pod numerem: 581051-N-2020.

Zamawiający: Zarząd Lokali Miejskich – działając na podstawie art. 38 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na pytanie Wykonawcy, które wpłynęło w dniu 15 września 2020 r. w formie elektronicznej.

Pytanie:

Czy zamawiający dopuszcza na ramce wewnątrz wkładu szybowego oznakowanie dotyczące składu szyby zespolonej np. 4/12/4/12/4?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza umieszczenie oznakowania składu szyby zespolonej na ramce wewnątrz wkładu szybowego. Jednocześnie zamawiający przypomina, że umieszczony zapis powinien spełniać wymóg zawarty w SIWZ dotyczący współczynnika przenikania ciepła, które zgodnie z obowiązującymi przepisami nie może być większe niż wartość $U(\max)=1,1$ [$W/m^2 * K$].

Zamawiający zmienia zapis w pkt. 5 SIWZ.

Przed zmianą jest:

Okna muszą spełniać następujące warunki:

Po zmianie jest:

Okna muszą spełniać minimalne warunki:

Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższa odpowiedź **nie skutkuje zmianą terminu składania oraz otwarcia ofert.**

SPECJALISTA
Mariusz Minczyński

ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH
Wykonawca: [nieczytelny]
[nieczytelny]