

Gmina Kruszwica

Kruszwica, dnia 11.09.2024 r.

ul. Nadgoplańska 4

88-150 Kruszwica

Znak sprawy: PIFZ-Z.271.25.2024

ODPOWIEDŹ

na zapytanie w sprawie SWZ

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 lipca 2024 r. do zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) w trybie **podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert pn. „Remont pomostu rekreacyjnego na jeziorze Gopło oraz altany drewnianej przy ul. Popiela w Kruszwicy”**.

Zamawiający na podstawie art. 284 ustawy udziela odpowiedzi dotyczących postępowania o nr PIFZ-Z.271.23.2024.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza w pkt .1.11 przedmiaru -ułożenie chodnika mostu drewnianego z desek modrzewiowych zamiast grubości 45 czy może być 40 mm?

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający nie dopuszcza ułożenia chodnika mostu drewnianego z desek modrzewiowych o grubości 40mm.

Zamawiający

BURMISTRZ KRUSZWICY

Mikołaj Bogdanowicz