

Koszelew dn. 08.08.2022r.

### **PROTOKÓŁ Z ZADZIAŁANIA ZESTAWU HYDROFOROWEGO**

spisany dnia 08.08.2022r. w Koszelewie, w sprawie wykonania uruchomienia zestawu hydroforowego do celów p.poż. nr fabryczny 73/2022, produkcji LFP Sp. z o.o., o wydajności nominalnej 12,0 m<sup>3</sup>/h i nominalnej wysokości podnoszenia 48 m.

Uruchomienie wykonane przez: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe „Gospin” Sp. z o.o., ul Płocka 46, 09- 500 Gostynin

Obiekt: Dom Pomocy Społecznej w Koszelewie – budynek geriatryczny , Koszelew 2, 09 530 Gąbin

W dniu 08.08.2022r. został uruchomiony zestaw hydroforowy wraz z osprzętem.

Typ zestawu: HYDRO2 32.90/5.2 + OTR-P .

Szafa sterująca: 2x PRZETWORNICA PPC 60 ( w kpl. fabrycznym zestawu).

Zestaw spełnia wymagania: „Projektu Technicznego przebudowy instalacji hydrantowej wraz z zestawem hydroforowym i zbiornikiem podziemnym o pojemności czynnej ~10m<sup>3</sup>” opracowanej przez mgr inż. Piotra Łapińskiego.

Zestaw jest zgodny z przepisami :

1. Rozporządzeniem MSWiA z dn. 24.07.2009r., w spr. przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych;
2. Rozporządzeniem MSWiA z dn. 07.06. 2010r., w spr. ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Przeprowadzono próby załączania ręcznego i automatycznego zestawu hydroforowego – z wynikiem pozytywnym. Zestaw po spadku ciśnienia poniżej 0,33 MPa automatycznie się uruchomił powodując podniesienia ciśnienia na wyjściu z zestawu do wartości 0,36 MPa i osiągnął faktyczną wydajność 2,2 dm<sup>3</sup>/s;

Osiągnięte wyniki są zgodne z obowiązującymi przepisami.

Zestaw hydroforowy zasilany jest spoza wyłącznika głównego prądu – z rozdzielni WP-1, zlokalizowanej w budynku Oficyny.

**Podsumowanie: zestaw hydroforowy do celów p.poż. spełnia wymagania obowiązujących norm i przepisów, działa prawidłowo i nadaje się do użytkowania.**

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE  
„GOSPIN” Sp. z o.o.,  
09-500 Gostynin, ul. Płocka 46  
tel/fax (24) 235-30-80  
NIP 775-000-16-16, Nr KRS 0000000022

Podpis przeprowadzającego bandanie

PP-U „GOSPIN” Sp. z o.o.  
SERWIS  
Dariusz Sierant

*Konrad Włodarczyk*  
mgr inż. Konrad Włodarczyk  
MAZ/BO/7254/01  
upr. inst. - inż. 11/85  
upr. konstr. budowl. 96/88