



**GMINA ŁAGIEWNIKI**  
**ul. Jedności Narodowej 21**  
**58-210 ŁAGIEWNIKI**  
tel. 74 89 39 316, 74 89 39 455, fax. 74 89 40 130  
NIP 914 000 58 12 - REGON 931934650  
e-mail: [gmina@lagiewniki.pl](mailto:gmina@lagiewniki.pl) <http://www.lagiewniki.pl>

Łagiewniki 21.11.2022r.

ZP.271.13.2022

Wyjaśnienia nr 1  
do SWZ w postępowaniu o zamówienie publiczne pn:  
**„Zagospodarowanie Stawu Trzciniowego w m. Sieniawka”. Etap  
1 – Budowa pomostu, ścieżki oraz plaży przy Stawie Trzciniowym**

Zamawiający Gmina Łagiewniki działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp) (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm), informuje, iż do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie:

**Pytanie nr 1**

Proszę o informację odnośnie etapu 1 - Zagospodarowanie Stawu Trzciniowego w m. Sieniawka”. Etap 1 – Budowa pomostu, ścieżki oraz plaży przy Stawie Trzciniowym” Przedmiotem niniejszego zamówienia są: Roboty budowlane dotyczące budowy pomostu drewnianego, budowy ścieżki z nawierzchni betonowej oraz wykonanie nawierzchni z piasku. Informacje o pomoście i jego wykonaniu znajdują się w przedmiarze, nie odnajduję jednak informacji odnośnie: budowy ścieżki z nawierzchni betonowej, proszę o informację zwrotną gdzie się kierować aby odnaleźć potrzebne do wykonania materiały i ich wyliczenia. Odnalazłam w szczegółowym opisie robót:

1. Płyta betonowa drewnopodobna - 6 cm /kostka granitowa/ beton (str. 13), jednak nie odnajduję ile tej płyty jest potrzebne oraz jakie jej wymiary i kolor. Proszę o sprecyzowanie długości, szerokości oraz materiału. Proszę o informację zwrotną.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że szerokość chodnika wynosi 3,0 m, a jego powierzchnia 765,65 m<sup>2</sup>. Technologia wykonania wg dokumentacji projektowej w załączniku graficznym – rysunek nr AB09. Przedmiar str. 27 poz. nr 2.8 - AB09 - Nawierzchnie utwardzone betonowe. Materiał: płyta betonowa - imitacja deska, typu drewnopodobna – gr. 6 cm (wymiar – długość, szerokość nie są narzucone.) Kolor płyty betonowej imitacja deska należy dobrać do koloru drewna zamontowanego na pomoście.

  
Z up. Wojta Gminy Łagiewniki  
**uz. Antoni Buczak**  
Kierownik Referatu Budownictwa  
Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Dróg