
11-go Listopada
Strzelecka
Wojska Polskiego
Monuszki
istniejący chodnik
istniejąca ścieżka rowerowa
kabel SN XRUHAKXS 3x120+50mm2 nr 185 - istniejący w przekopie nr 2870 - stacja transformatorowa 15/0,4kV "Przystań" nr 2870 - stacja transformatorowa 15/0,4kV "Port" nr 2901
kabel SN XRUHAKXS 1x120mm2 nr 185 - istniejący w przekopie nr 2870 - stacja transformatorowa 15/0,4kV "Przystań" nr 2870 - 110/15kV "Świnoujście"
kabel YAKY 4x120mm2 - nowe
kabel YAKY 4x120mm2 - nowe, zwarcie do przekładanego
kabel YAKY 4x120mm2 - nowe, zwarcie do istn. kabla
kabel YAKY 4x120mm2 - nowe, zwarcie do nowego
kabel YAKY 4x120mm2 - nowe, zwarcie do istn. kabla
kabel YAKY 4x120mm2 - nowe, zwarcie do przekładanego
kabel YAKY 4x240mm2 - nowe, wpięcie w istn. kabel YAKY 4x240mm2 - nowe, WK-nr 110 - istn. kabel YAKY 4x240mm2 - nowe, WK-nr 105
kabel YAKY 4x240mm2 - nowe, wpięcie w istn. kabel YAKY 4x240mm2 - nowe, WK-nr 110 - istn. kabel YAKY 4x240mm2 - nowe, WK-nr 105
kabel YAKY 4x50mm2 - nowe, wpięcie w istn. kabel YAKY 4x50mm2 - nowe, WK-nr 105 - istn. kabel YAKY 4x50mm2 - istniejący do przekładania
kabel YAKY 4x240mm2 - nowe, wpięcie w istn. kabel YAKY 4x240mm2 - nowe, WK-nr 110 - istn. kabel YAKY 4x240mm2 - nowe, WK-nr 105
Zamknięcie tablowe tm. projektowana
Zamknięcie tablowe tm. projektowana
Zamknięcie tablowe tm. projektowana