



**POLITECHNIKA
GDAŃSKA**

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI,
TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI



Dziekan

Gdańsk, dnia 22.07.2022 r.

CRZP/193/009/R/22

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na „Wykonanie systemu chłodzenia w laboratoriach 23 i 142 w Budynku A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, nr CRZP/193/009/R/22, ZP/46/WETI/22.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm. - zwanej ustawą Pzp), informuje, że w dniu 21.07.2022 r. wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1

Jakiego rodzaju jednostki wewnętrzne przewiduje zamontować w pomieszczeniach laboratoryjnych Zamawiający - ściennie, podsufitowe czy kasetonowe ?


Odpowiedź:

Dla Systemu chłodzenia pomieszczenia lab 23 w budynku WETI A zaprojektowano jednostki wewnętrzne przysufitowe.

Dla Systemu pomieszczenia 142 w budynku WETI A zaprojektowano jednostki wewnętrzne naścienne.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ oraz mają moc wiążącą dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Zamawiając informuje, iż termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.


Dyrektor
mgr inż. Andrzej Pichlak
WYDZIAŁ ELEKTRONIKI,
TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI

