

Tabela sterowań – klatka schodowa KL 1, 2, 3, 5

Lp.	Sterowania	Uwagi		
		Alarm czujki	Alarm przycisku RPO	
1	Centrala COD alarm	+	+	
2	Otwarcie drzwi wejściowych poprzez siłownik DDS54/500	+	+	
3	Zwolnienie kontroli dostępu	+	+	
4	Otwarcie klapy dymowej	+	+	

Tabela sterowań – klatka schodowa KL 4

Lp.	Sterowania	Uwagi		
		Alarm czujki	Alarm przycisku RPO	
1	Centrala COD alarm	+	+	
2	Otwarcie klapy dymowej	+	+	
3	Uruchomienie napowietrzania mechanicznego	+	+	