

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1490D i 1485D w Domasławicach”

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2023r. poz. 1605), zwanej dalej „ustawa Pzp”, w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający wyjaśnia co następuje:

PYTANIE 1:

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie rur kanalizacyjnych w klasie SN 8 PP/PE/PVC ?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuści zastosowanie rur kanalizacyjnych w klasie SN 8 PP/PE/PVC.

Zamawiający zamieścił na stronie prowadzonego postępowania AKTUALNY PRZEDMIAR.

PYTANIE 2:

Czy Zamawiający dopuści studnie betonowe zgodnie z przedmiarem z betonu C35/45 bez wkładki PE, która jest opisana w STWiORB, a której brak w przedmiarze wraz z włączkami żeliwno-betonowymi w klasie D400 w jezdni i C250 w chodniku?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie studni bez wkładek PE niezmiennie z włączkami D400.

PYTANIE 3:

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie studni DN1000?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany studni.

PYTANIE 4:

Prosimy o dodanie pozycji odwodnienie wykopu, której brak w przedmiarze, a która jest opisana w projekcie.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dodaje pozycji.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z STWiORB na budowę kanalizacji deszczowej punkt. 9.2. co obejmuje Cena jednostki obmiarowej

PYTANIE 5:

Brak pozycji zabezpieczenia wykopów i przyległych płotów. Jest to zawarte w projekcie, a brak pozycji w przedmiarze. Wnioskujemy o dodanie tych dwóch pozycji kosztorysowych.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dodaje pozycji.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z STWiORB na budowę kanalizacji deszczowej punkt. 9.2. co obejmuje Cena jednostki obmiarowej

PYTANIE 6:

Brak pozycji kosztorysowej zabezpieczenia/powieszenia sieci podczas wykonywania kanalizacji. Prosimy dodanie takiej pozycji oraz sposobu jej wykonania.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dodaje pozycji.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z STWiORB na budowę kanalizacji deszczowej punkt. 9.2. co obejmuje Cena jednostki obmiarowej

Sprawę prowadzi:

Magdalena Mikutel-Bednarek

e-mail: magdalena.mikutel@zdp-olesnica.pl