

Giżycko, 04 listopada 2021r.

## DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW POST. 56/2021

**Dotyczy:** *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie obsługi konserwacyjnej oraz napraw awaryjnych stacji uzdatniania wody oraz zestawu pompowego z podziałem na dwa zadania, (post. nr 56/2021).*

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający – 24. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Giżycku – działając zgodnie z art. 284 ust. 1, 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn.zm.) udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy złożone w przedmiotowym postępowaniu.

#### **Pytanie:**

Czy elementy niezbędne do wykonania usługi z poza wykazu materiałów dostarczonych przez wykonawcę w ramach serwisu, dostarczy zamawiający lub będą dodatkowo rozliczane (np.: promienniki lamp UV, elektrody pH, redox, chlor, żywica jonowymienna, uszczelniania wału pomp, dysze wanien SPA itp)?

#### **Odpowiedź:**

Wykonawca powinien w swojej ofercie przewidzieć koszty napraw i wymian urządzeń oraz części zamiennych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia na poszczególnych stacjach, w pozostałych przypadkach nastąpi dodatkowe rozliczanie np. zakup nowej pompy, dmuchaw, pomp masażu.

#### **Pytanie:**

Załącznik nr 1.1. do SWZ – w pkt 9b nie sprecyzowano ilości kwasu solnego chlorynu sodu jaki należy dostarczyć.

#### **Odpowiedź:**

System dezynfekcji wody pitnej i przemysłowej: raz w roku należy dostarczyć i wymienić kwas solny 9% w ilości 33 litry i chlorynu sodu 7% w ilości 33 litry w zbiornikach.

**Pytanie:**

Czy zamawiający wymaga obecności obsługi przez 24h/dobę, czy tylko godzinach urzędowania?

**Odpowiedź:**

Zamawiający realizuje obsługę we własnym zakresie, wykonawca realizuje obsługę serwisową i prace konserwacyjne w cyklach miesięcznych, które należy wykonać w czasie pracy od poniedziałku do piątku w godz. 7<sup>00</sup>-15<sup>30</sup>, a w koniecznych przypadkach i awariach także poza normalnym czasem pracy.

**W związku z udzielonymi wyjaśnieniami treści SWZ Zamawiający pozostawia termin składania ofert bez zmian, tj. do dnia 09.11.2021r., do godz. 08:00.**

**KOMENDANT  
(-) wz. ppłk Paweł STEĆ**