



2023-47280

Bydgoszcz, 6 lipca 2023 r.

1549-DE-DSB-DUB-WEB.7116.55.2023.2

**SPOŁECZNA INICJATYWA MIESZKANIOWA "KZN-WIELKOPOLSKA" SP. Z O.O.
"KZN-WIELKOPOLSKA" SP. Z O.O.**

ul. SARNOWSKA 2/219
63-900 RAWICZ

Dotyczy: projekt zagospodarowania działki nr 925/5 obręb Kaczory, gmina Kaczory.

Odpowiadając na wniosek z dnia 13 czerwca 2023 r., uzupełnionego 30 czerwca 2023 r., Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. informują, że przez ww. działkę przebiega istniejąca linia najwyższych napięć 220 kV, relacji Piła Krzewina – Żydowo Kierzkowo (dawniej Piła Krzewina – Żydowo), przęsło 8-9. Dla linii tej obowiązuje pas technologiczny o szerokości 50 m, po 25 m w obie strony od osi linii.

W pasie tym obowiązują ograniczenia w użytkowaniu terenu:

- w pasie technologicznym linii obowiązuje zakaz realizacji budynków mieszkalnych oraz obiektów budowlanych przeznaczonych na stały pobyt ludzi, warunki lokalizacji pozostałych obiektów budowlanych nieprzeznaczonych na stały pobyt ludzi muszą uwzględniać wymogi określone w przepisach odrębnych oraz normach dotyczących projektowania linii elektroenergetycznych;
- lokalizacja obiektów budowlanych zawierających materiały niebezpieczne pożarowo, stacji paliw i stref zagrożonych wybuchem w pobliżu linii elektroenergetycznych powinna uwzględniać wymogi określone w przepisach odrębnych oraz normach dotyczących projektowania linii elektroenergetycznych;
- zakazuje się tworzenia hałd, nasypów oraz sadzenia roślinności wysokiej pod linią i w odległości 7,67 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu fazowego (w świetle koron);
- dopuszcza się wykonanie napraw oraz prac remontowych i konserwacyjnych na istniejącej linii.

Uwzględniając powyższe Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. uzgadniają pozytywnie przesłany projekt zagospodarowania działki nr 925/5 obręb Kaczory.

Niezależnie od powyższego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podczas realizacji inwestycji jak i w trakcie prac eksploatacyjnych należy przestrzegać:

1. Przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych lub eksploatacyjnych linii najwyższych napięć należy traktować, jako czynną (pod napięciem – mogącą grozić porażeniem prądem elektrycznym), w związku z powyższym należy zachować warunki bezpieczeństwa.
2. W przypadku prowadzenia prac budowlano - montażowych lub eksploatacyjnych w zbliżeniach z linią NN sprzętem zmechanizowanym to jest np. koparko-ladowarką, spychaczem, itp. zachować normatywną odległość zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401, § 55).

Adres do korespondencji: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. w Bydgoszczy,
85-950 Bydgoszcz, ul. Marszałka Focha 16, Sekretariat: tel. +48 52 375 10 00, fax. +48 52 322 98 35

3. Zgodnie z powyższym rozporządzeniem, prace sprzętem zmechanizowanym przy czynnych liniach elektroenergetycznych w odległościach mniejszych niż 30 m, muszą odbywać się wyłącznie na podstawie szczegółowej instrukcji uzgodnionej z prowadzącym eksploatację.
4. Koszty ewentualnych napraw linii uszkodzonej podczas wykonywania prac montażowych pokrywa w całości inwestor.
5. Koszty wynikające z przerw w przesyłce energii elektrycznej z powodu uszkodzenia linii pokrywa w całości inwestor.
6. Pod czynnymi liniami nie wolno składować materiałów, ani prowadzić robót sprzętem zmechanizowanym np. koparki linowe, podnośniki koszowe, dźwigi linowe itp.
7. W przypadku, gdy prace budowlane będą wymagały wyłączenia przedmiotowej linii to, zapotrzebowanie na wyłączenie powyżej linii należy zgłaszać do dnia 31 lipca roku poprzedzającego wyłączenie do Wydziału Ruchu ODM Bydgoszcz celem wprowadzenia ich do rocznego planu wyłączeń.
8. Możliwe jest również zgłaszanie wyłączeń linii w trybie miesięcznym do dnia 10 miesiąca poprzedzającego wyłączenie. Ze względów obiektywnych uzyskanie zgody na wyłączenie w trybie miesięcznym jest uzależnione od wyłączeń uwzględnionych w obowiązującym planie rocznym i bieżącej sytuacji w KSE.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem, na etapie realizacji prac, należy przygotować i przedstawić do zaopiniowania eksploatującemu linię najwyższych napięć, Instrukcję Bezpiecznego Wykonywania Robót Budowlanych sprzętem zmechanizowanym, w obszarze do 30 m od rzutu poziomego przewodów linii 220 kV.

Sprawę w PSE S.A. prowadzi Marcin Wiśniewski (tel. 52 552 18 90, e-mail: marcin.wisniewski@pse.pl).

Z poważaniem

**Z UPOWAŻNIENIA ZARZĄDU
PSE S.A.**

**DYREKTOR
ds. Usług Sieciowych
w Bydgoszczy**



Przemysław Ciszewski

Załącznik:

1. Kopia planu zagospodarowania.

Kopię otrzymują:

1. WEB a/a