



Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Ostrołęka, dn. 02.12.2022 r.

WI.ZP.15.2022

**Dotyczy: „Wykonanie Instalacji Systemu Sygnalizacji Pożarowej w hali Sortowni Zakładu
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ul. Komunalnej 8 w Ostrołęce”**

Działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2022 poz. 1710 z późn.zm.), Zamawiający - Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o., ul. Berka Joselewicza 1, 07-410 Ostrołęka, udziela wyjaśnień do treści SWZ.

Pytanie nr 1

Zgodnie z w SIWZ rozdział XII pkt. 1:

"Zamawiający żąda na podstawie art. 107 ust 1 ustawy p.z.p. złożenia przez Wykonawcę następującego przedmiotowego środka dowodowego: aktualny certyfikat VdS na instalację i serwis systemów sygnalizacji pożaru."

Informujemy, że VdS jest prywatnym, niemieckim przedsiębiorstwem. Firma VdS nie posiada akredytacji do certyfikacji podmiotów na terenie RP, a niemieckie standardy nie są obowiązujące w Polsce. Wymóg certyfikatu VdS narusza art. 16 Prawa Zamówień Publicznych ograniczając konkurencję i uzależniając wybór wykonawcy od upoważnienia wydanego przez prywatną firmę. W związku z powyższym prosimy o akceptację równoważnych certyfikatów wystawionych przez podmioty posiadające stosowane akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji tj. certyfikat Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej lub Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa dotyczących instalacji i serwisu Systemów Sygnalizacji Pożaru.

Odpowiedź:

Zamawiający prowadzi działalność o znacznie podwyższonym ryzyku wystąpienia pożaru, w związku z tym ma trudności z objęciem ubezpieczeniem części majątku, jednym z kluczowych warunków stawianych przez firmy ubezpieczeniowe jest posiadanie certyfikowanego wg normy VdS 2095 systemu sygnalizacji pożarowej. Żądanie aktualnego certyfikatu VdS na instalację i serwis systemów sygnalizacji pożaru jest wymogiem koniecznym do utrzymania standardów jakościowych dla całej inwestycji (dokumentacja projektowa Systemu została wykonana przez podmiot certyfikowany i zgodnie ze standardami VdS). Powyższe należy traktować jako wymóg podwyższonych standardów jakościowych a nie ograniczających konkurencję, gdyż VdS Polska Sp. z o.o. jest niezależną akredytowaną przez PCA jednostką inspekcyjną z zakresu kontroli instalacji p.poż., posiadającą akredytację EN 17020. Wytyczne, których spełnienie jest warunkiem uzyskania certyfikatu VdS w Polsce są publicznie dostępne. Jest co najmniej kilka firm wykonawczych w Polsce, które posiadają w/w certyfikat, więc jest zachowany wymóg konkurencyjności.

Ostrołęckie TBS Sp. z o.o.
ul. B. Joselewicza 1
07-410 Ostrołęka

NIP: 758 15 69 833
KRS: 0000052950
REGON: 550055819

tel.: 29 765 05 00
fax: 29 76 50 504
e-mail: poczta@otbs.com.pl

Kapitał zakładowy: 39 736 500 zł
www.otbs.com.pl