



Ryki, dn. 12.05.2025 r.

ZAWIADOMIENIE NR 1

dotyczy zamówienia pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ryki w m. Ryki, ulica Piaskowa”, znak sprawy: ZP 02/25

- I. W dniu 06.05.2025 r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie od Wykonawcy dot. przedmiotowego postępowania następującej treści:

PYTANIA WYKONAWCY:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie studni tworzywowych D425 na sieci kanalizacyjnej, jeśli występują na odcinku mniejszym niż 50m, tzn. z zachowaniem studni betonowych co 50m, a zastosowaniem studni tworzywowych w miejscach między nimi?

ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający nie dopuszcza wykonania studni tworzywowych D425 na sieci kanalizacyjnej (PFU pkt. 2.5 Wymagania dotyczące instalacji; Wymagania odnośnie instalacji sieci kanalizacji sanitarnej).

Zamawiający informuje, iż niniejsze wyjaśnienie i każde następne stają się integralną częścią dokumentacji dla przedmiotowego postępowania.

PROKURENT
mgr Barbara Wiśniewska