

Opis przedmiotu zamówienia – KPP Sochaczew – wymiana akumulatorów w UPS Legrand Archimod HE 100kW/120kVA

Zamówienie polega na dostawie i wymianie akumulatorów w UPS Legrand Archimod HE 100kW/120kVA posiadanego przez Zamawiającego wraz z demontażem starych baterii oraz zamontowanie nowych w istniejących szafach UPS oraz utylizacji baterii zdemontowanych.

Wykonawca dokona wszelkich aktualizacji i konfiguracji baterii jeżeli będzie to konieczne dla prawidłowej pracy UPS-a. Baterie muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, nie poddawane prefabrykacji z żywotnością szacowaną na 10 lat i kompatybilne z UPS-em Zamawiającego .

Wszystkie baterie muszą pochodzić od jednego producenta. Montaż baterii będzie możliwy w godz. 7.30 – 15.30 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Wykonawca musi posiadać certyfikat producenta UPS-a tj. Legrand Polska na obsługę serwisową w zakresie UPS-ów .

Do oferty należy dołączyć skan certyfikatu.