

### Opis przedmiotu zamówienia

**Przedmiotem zamówienia** jest naprawa nagrzewnic wodnych central wentylacyjnych. W zakres prac wchodzi wykonanie czynności:

1. Dostawa montaż i podłączenie nagrzewnic wtórnych w centralach wentylacyjnych N1W1, N2W2, N4W4.
2. Demontaż istniejących nagrzewnic w centralach wentylacyjnych N1W1, N2W2, N4W4.
3. Wykonanie nowej izolacji termicznej z otuliny PUR w osłonie PVC na odcinkach podlegających demontażowi.
4. Odpowietrzenie zamontowanych i nawodnionych nagrzewnic.
5. Wykonanie zabezpieczeń (uszczelnień) wejść rur przez obudowę centrali przed stratami ciśnienia sprężu centrali.
6. Wymieniane odcinki rur należy zabezpieczyć antykorozyjnie.
7. Wykonanie wszystkich niezbędnych prac dodatkowych niezbędnych do realizacji zadania, w tym niezbędnych prac hydraulicznych. Dostawę niezbędnych elementów (kształtek) należy uwzględnić w cenie zamówienia.

### Wymagania dodatkowe.

1. Nagrzewnice powinny mieć moc grzewczą nie mniejszą niż: N1W1 – 78 kW, N4W4 – 25 kW, N2W2 – 100 kW.
2. Nagrzewnice zamontować w miejsce istniejących bez ingerencji w konstrukcję central wentylacyjnych.
3. Prace należy prowadzić w sposób nieutrudniający pracy Sądu.
4. W celu weryfikacji niezbędnych elementów zaleca się dokonanie wizji lokalnej.

**Kryterium wyboru oferty:** cena 100%.

### Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają niezbędny potencjał techniczny oraz doświadczenie do wykonania zamówienia.

2. Zamawiający uzna za spełniony warunek w przypadku, gdy Oferent wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie wykonał 2 usługi napraw nagrzewnic wodnych central wentylacyjnych i potwierdzi to stosownymi dokumentami (np. umowy, faktury, referencje).
3. Oferent spełni warunek, gdy:
  - a) w formularzu ofertowym złoży oświadczenie o posiadaniu w/w dokumentów,
  - b) na wezwanie Zamawiającego przekaże w/w dokumenty.