

Gmina Wronki

ul. Ratuszowa 5

64-510 Wronki

Wronki, dnia 21 sierpnia 2023 roku

NiiPP.271.23.2023

**Wyjaśnienie nr 1 do treści
specyfikacji warunków zamówienia**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 na realizację zadania pn. Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Jana Pawła II we Wronkach w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” – Edycja 2022

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), informuję, że wpłynął do Zamawiającego wniosek o niżej wymienionej treści, na które Zamawiający udziela poniższej odpowiedzi.

- 1. Pytanie:** Wśród parametrów sztucznej trawy Zamawiający opisał parametr wytrzymałości na wrywanie pęczka po starzeniu min. 76N na bardzo wysokim poziomie. Zgadza się, że jest to ważny parametr wytrzymałościowy, ale nie tylko on decyduje o jakości i wytrzymałości sztucznej trawy. Dla wiadomości Zamawiającego wymóg FIFA to min. 40N , a według normy EN 15330 to min. 35N. Prosimy o dopuszczenie wytrzymałości na wrywanie pęczka po starzeniu na poziomie min. 52N. Wszystkie pozostałe parametry proponowanej sztucznej trawy są powyżej wymagań Zamawiającego, np. dtex 15 600 - definiujący trwałość włókna, grubość włókna min. 440 mikronów czy wysoka przepuszczalność wody przez system min. 3000mm/h - w naszym kapryśnym klimacie nie trzeba będzie odwoływać meczów czy treningów, nawet po intensywnej ulewie. Prosimy zatem o obniżenie parametru wytrzymałości na wrywanie pęczka po starzeniu do poziomu min. 52N przy zachowaniu wszystkich pozostałych wymagań dotyczących sztucznej trawy.

Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012”
przy ul. Jana Pawła II we Wronkach w ramach Programu modernizacji
kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” – Edycja 2022

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na obniżenie wnioskowanych parametrów.

Zamawiający informuje, że dokonane wyjaśnienie treści Specyfikacji warunków zamówienia staje się jej integralną częścią i będzie wiążące przy składaniu ofert.

z up. BURMISTRZA
Mariena Hibner-Koza

Kierownik Referatu
Nieruchomości, Inwestycji
i Planowania Przestrzennego