SYMBOL	Fa 02	Fa 03	Fa 04	Fa 05	Fa 06	Fa 07	Fa 08
RODZAJ	FASADA ZACH. OKRĄGŁEJ KLATKI	FASADA WSCH. OKRĄGŁEJ KLATKI	FASADA PD-ZACH. PARTERU – BANK	FASADA PD-ZACH. PARTERU – BANK	FASADA PD-ZACH. PARTERU – BANK	FASADA PD-ZACH. PARTERU – BANK	FASADA PD-ZACH. PARTERU – BANK
SCHEMAT							
WYMIARY ELEMENTU S	85+30	85	1331	53	285	53	1931
WYMIARY ELEMENTU H	855	255	285	285	285	285	285
ILOŚĆ SZT. RAZEM	1	1	1	1	1	1	1

UWAGI :

- SYSTEM ALUMINOWY SŁUPOWO-RYGLOWY O PODWYŻSZONYCH WŁAŚCIWOŚCIACH IZOLACYJNOŚCI TERMICZNEJ (SPECJALNY ZESTAW IZOLATORÓW ORAZ DODATKOWYCH USZCZELEK) W KOLORZE RAL 7013 – WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA CAŁEGO ZESTAWU Umax=1,1 W/m2xK
- KWATERY PRZEZIERNE – SZKLENIE ZESPOLONE, JEDNOKOMOROWE, NISKOEMISYJNE, GP=30MM, ZESTAW 6x15x8 AM
  - szyba 1 – szkło hartowane ESG 6mm z powłoką wielofunkcyjną (zapobiegającą kondensacji stosowania obwiedzenia do minimum oraz charakteryzującą się doskonałą ochroną przeciwsłoneczną i termoizolacyjnością) na stronie drugiej w kolorze ciepłym szarym
  - Kyoterm/plus – współczynnik U = 1,1 W/m2K
  - szyba 2 – szyba klejona VSG 44.2 ze specjalną powłoką antykondensacyjną
  - Przenikalność cieplna U=0,9 W/m2K, Przepuszczalność energii promieniowania (Te=40) g = 34%, Transmisja światła widzialnego 62%, Odbicie na zewnątrz 15%
- UWAGA: NA CAŁEJ WYSOKOŚCI PARTERU NALEŻY ZASTOSOWAĆ PIERWSZĄ SZYBĘ BEZPIECZNĄ, ANTYRAMOWANĄ, 44.4 KLASY P4
- KWATERY NIEPRZEZIERNE – JAK WYŻEJ + MALOWANE EMALITEM W KOLORZE RAL 7022 NA POMOCE 4 SZYBY Z W CELU ZAPEWNIENIA MAKSYMALNE ZBLIŻONEGO EFEKTU WIZUALNEGO DO SZYB PRZEZIERNYCH
  ZA SZKLENIEM NIEPRZEZIERNYM, KWATERY WYPEŁNIONE MIENIĄ MINERALNĄ, GR 100M + BLACHĄ ALUMINIOWA MALOWANĄ OD WEWNĄTRZ NA KOLOR RL7013
- KWATERY OZNACZONE – szyba 1 ślk w kwaterach przeciwpożarowych/Rw/Specjalna szyba w kl. EI60 lub kl. EI120
- FASADY WYPOSAŻONE W FARTUCHY STOPA WEWNĘTRZNY + ZEWNĘTRZNY ORAZ PARAPETY – ZEWNĘTRZNY Z BLACHY ALUMINOWEJ MALOWANEJ PROSZKOWO NA KOLOR RAL 7015, – WEWNĘTRZNY Z PŁYTY WÓRÓWEJ Z LAMINATEM HPL W KOLORZE ŚLIWKA, GRUBOŚCI 38mm Z ZAOKRĄGLONYM BRZEGIEM
- OKNA UCHYLNO-ROZWIERNE DO WEWNĄTRZ WYPOSAŻONE W ZAMEK Z KLUCZYKIEM ZABEZPIECZAJĄCYM PRZED OTWARCIEM OKIEN (KOMPLET 5 SZT. KLUCZY DO KAŻDEGO ZAMKA);
- DRZWI WEJŚCIOWE PRZESUWNE, DWUSKRZYDŁOWE, ROZWIERNE, WYPOSAŻONE W PODOWITY, DWA ZAMKI I SAMOZAMYKACZ,

- DRZWI ROZSUWNE – PRZEZNACZONE NIE TYLKO DO CELÓW EWAKUACJACH KONSTRUKCJA MA ZAPEWNIAĆ:
  1) OTWIERANIE AUTOMATYCZNE I RĘCZNIE BEZ MOŻLIWOŚCI ICH BLOKOWANIA.
  2) SAMOCZYNNE ICH ROZSUWNIĘCIE I POZOSTANIE W POZYCJI OTWARTEJ W WYNIKU ZASYGNALIZOWANIA POŻARU PRZEZ SYSTEM WYKRYWANIA DYMU CHRONIĄCY STREFĘ POŻAROWĄ, DO EWAKUACJI Z KTÓREJ TE DRZWI SĄ PRZEZNACZONE, A TAKŻE W PRZYPADKU AWARII DRZWI.
- NARO¯NIKI FASADY ORAZ ZAZNACZONE PANELE Z BLACHY AL. – WYKONAĆ Z PAKIETU – BLACHA ALUMINIOWA RAL7013 +PIANKA POLIURETANOWA+BLACHA ALUMINIOWA RAL7013, PRZESTRZEŃ MIĘDZY SŁUPKAMI WYPEŁNIĆ MIENIĄ MINERALNĄ GR. 100M + BLACHĄ ALUMINIOWA MALOWANA OD WEWNĄTRZ NA KOLOR RL7013
- ZAZNACZONE FASADY WYPOSAŻYĆ W SYSTEMOWE, ZEWNĘTRZNE, PIONOWE LISTWY ALUMINIOWE O PRZEKROJU 50x100mm W KOLORZE RAL 7015, MYWANE W FASADĘ,
- W ZAZNACZONYCH MIEJSCACH, FASADĘ WYPOSAŻYĆ W PIONOWITY ZEWNĘTRZNE, ALUMINIOWE, OKRĄGŁE, FI 40MM MALOWANE NA KOLOR RAL 7015, MOCOWANE DO ZEWNĘTRZNYCH LISTEW FASADY.

UWAGA: Przed przystąpieniem do wykonania, wszystkie wymiary muszą być zweryfikowane na budowie

UWAGI:

1. Nie można brać wymiarów z rysunków. Obowiązujące są tylko wartości liczbowe wymiarów.
2. Wszystkie wymiary podane są w centymetrach, chyba że zostało to oznaczone inaczej.
3. Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych wszystkie wymiary muszą być zweryfikowane na budowie
4. Projektant musi zostać pisemnie poinformowany o jakichkolwiek niezgodnościach
5. Ostateczne decyzje kolorystyczne po wykonaniu na budowie próbek w/w kolorów farb /dot. blach/

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
J.P.PROJEKT Jacek Podyma
ul. Polska 7A, 60-401 Poznań
biuro@jpp.com.pl

J.P.PROJEKT
JACEK PODYMA

INWESTYCJA	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU COLLEGIUM "ALTUM" UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO POZNAŃ U.P.OWTAŃSKIM WIELKOPOLSKICH 16
INWESTOR	UNIWERSYTET EKONOMICZNY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 10 61-875 POZNAŃ
BRANŻA	ARCHITEKTURA
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY
PRZEDMIOT	ZESTAWIENIE FASAD FA02 - FA8
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Marek Szapiel nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/65/2009
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Kamila Sikorska-Podyma nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/39/2011
DATA	04.2017
REWIZJA	
NR RYSUNKU	Z3/1
SKALA	1:50