

Mszczonów, dnia 09.04.2024 r.

Zamawiający

**Gmina Mszczonów**

siedziba: Plac Piłsudskiego 1

96-320 Mszczonów

Wykonawcy uczestniczący

w postępowaniu nr:

RG.271.1.6.2024.SG

<https://platformazakupowa.pl>

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: *Budowa Centrum Aktywizacji Sportowej „Mszczonowianka”***

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2023, poz. 1605 ze zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

#### Pytanie nr 1

W nawiązaniu do udzielonych odpowiedzi prosimy o dopuszczenie do przetargu jako rozwiązania równoważnego trawy dedykowanej do gry w piłkę nożną składającej się z włókna monofilowego i włókna fibrylowanego. Włókno fibrylowane mają za zadanie utrzymać granulaty przed przemieszczaniem się. Włókno fibrylowane w wyniku fibrylizacji rozczepia się, co powoduje dodatkowe zagęszczenie trawy. Takie rozwiązanie zapewni Zamawiającemu trawę o wysokiej jakości oraz zapewni odpowiednie warunki i komfort gry. Proponowany produkt posiada zbliżone parametry do oczekiwanych Zamawiającego, a co najważniejsze i istotne spełnia wymagania normy obowiązującej dla sztucznych traw EN 15330-1:2013 oraz wytyczne FIFA dla poziomu Quality i Quality Pro. Nadmieniamy, że włókno monofilowe tej trawy przeszło badania na 500.000cykli Lisport, które potwierdza, że może być stosowane m. in. na boiskach treningowych intensywnie użytkowanych. Zaznaczamy, że tylko bardzo wytrzymałe włókna przechodzą pozytywnie badania na cykle Lisport.

Podkreślamy, że zaproponowana nawierzchnia posiada wymagane przez Zamawiającego dokumenty, co potwierdza, że nawierzchnia spełnia oczekiwania jakościowe.

Proponowane parametry sztucznej trawy :

- a) skład chemiczny włókna: polietylen(PE) 100%,
- b) rodzaj i przekrój włókna: mieszanina włókien monofilowych i fibrylowanych;
- c) wysokość włókna min. 60mm
- d) grubość włókna (mierzona zgodnie z wytycznymi FIFA)
  - włókno monofilowe min 360 µm,
  - włókno fibrylowane min 110µm,
- e) pokład trawy: lateksowy
- f) DTEX min. 19200
- g) gęstość włókien min. 115 000 włókien/m<sup>2</sup>
- h) ilość pęczków: min. 8300 szt./m<sup>2</sup>
- i) waga całkowita trawy: min. 3000 g/m<sup>2</sup>
- j) kolor: 2 odcienie zieleni,
- k) zasyp – wypełnienie z warstwy piasku kwarcowego oraz granulatem gumowy EPDM z recyklingu

Proponowana nawierzchnia posiada poniższe dokumenty potwierdzające jej minimalne parametry:

1. Raport z badań dotyczący oferowanego systemu nawierzchni tj. trawa+ wypełnienie EPDM z recyklingu czarny przeprowadzonego przez specjalistyczne laboratorium potwierdzający zgodność parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu FIFA Quality i Quality Pro potwierdzający spełnienie wszystkich

parametrów wymaganych w dokumentacji- dopuszcza się badania z zasypem SBR z zastrzeżeniem, że podczas realizacji inwestycji użyty będzie granulát EPDM z recyklingu.

2. badania na zgodność z norma PN-EN 15330-1oferowanej nawierzchni - dopuszcza się badania z zasypem SBR z zastrzeżeniem, że podczas realizacji inwestycji użyty będzie granulát EPDM z recyklingu.

3. Kartę techniczną oferowanej nawierzchni potwierdzonej przez jej producenta

4. Producent oferowanej sztucznej trawy musi posiadać statusu FIFA LICENCEE PRODUCER (FLP) lub FIFA PREFERRED PRODUCER (FPP) i być wymieniony na oficjalnej stronie FIFA.

5. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia

6. Autoryzację producenta trawy syntetycznej, wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchni

Zatem prosimy o dopuszczenie do przetargu jako rozwiązania równoważnego trawy o powyższych parametrach i dokumentach.

**Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie:**

**Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania.**

**Zamawiający wymaga trawy syntetycznej o parametrach wskazanych w odpowiedzi na pytanie nr 1 z dnia 05.04.2024r.**

**Zatwierdzam:**

Józef Grzegorz Kurek  
(Kierownik Zamawiającego)