Odpływ ścieków oczyszczonych W/g proj. instalacji zewnętrznych

Przejście szczelne dla rury HDPE ø200 Rz.osi=+1,50

PVC-U ø200 Rz.osi=-1,35

MA-2.03

OW-2.01

KZ-2.01

REAKTOR 14/24/H55 Ob. nr 3B

REAKTOR II CIĄG TECHNOLOGICZNY 14/24/H55

-3,25

-3,00

MA-2.01

SE-2.02

SE-2.01

PP-2.01

MA-2.04

MA-2.02

+1,40

PVC-Uø110 Rz.osi=+0,73

HDPE ø110 PN1 Rz.osi=+2,16

ZAWIESINA Rz.osi=+0,53

Dopływ ścieków surowych Rz.osi=+2,26

HDPE ø160 PN1

PVC-Uø110

ZR-6.03 ZZ-6.01 PHF-6.01

ZR-6.02 ZR-6.01

FW-6.01

HF-6.01

PHF-6.01

1475

Zasobnik wody technologicznej

UWAGA! Wyprowadzić bosy koniec rury HDPE ø90 PN10 SDR17 50 cm nad posadzkę

Zbiornik na wapno ZW-7.01

Ob. nr 2

UWAGA! Dopływ ścieków z poziomu antresoli

Woda technologiczna WĄ2 ø32 PN10

Uwaga! Izolacja termiczna +kabel grzejny

HDPE ø110 PN1 Rz.osi=+2,16

ZAWIESINA Rz.osi=+0,43

STUDNIA KABLOWA Ob. nr 12

RT-07

Kontenery na skratki

Dopływ ścieków surowych

HDPE ø160 PN1 Rz.osi=+2,26

PVC-U ø110 Rz.osi=+0,63

PT-7.01

SL-7.03 L=5,0m

SL-7.02 L=1.35m

SL-7.01 L=4.10m

Dopływ ścieków do SI-1.01 na antresoli

ZR-1.01 ZZ-1.01

ZR-1.02 ZZ-1.02

st. 1.4301 114,3x3,0

Istniejący osad nadmierny z reaktorów PVC-U ø110

PVC-U ø110 ZAWIESINA

KP-7 3,5mx1,77m, h=1,0m Kontener na osad odwodniony

UWAGA! Rura PVC-U ø160 zakończyć kielichem równo z posadzką

UWAGA! Wyprowadzić bosy koniec rury 50 cm nad posadzkę

Dopływ ścieków surowych z Ob. nr 1 W/g proj. instalacji zewnętrznych

HDPE ø90 PN10 SDR17 Rz.osi= -1,45

HDPE ø90 PN10 SDR17 Rz.osi= -1,45

Dopływ osadu nadmiernego z Ob. nr 6B W/g proj. instalacji zewnętrznych

WYŁĄCZENIE ODCINKA RUROCIĄGU Z EKSPLOATACJI

NOWY RUROCIĄG OSADU NADMIERNEGO HDPE ø90 PN10 SDR17 (SZCZEGÓŁY WG. PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU)

Ob. nr 6B

Ob. nr 6A

PVC-U ø160 ZAWIESINA

PVC-U ø160 Rz.osi= -1,32

Odpływ wód nadosadowych do kanalizacji

PVC-U ø200 Rz.osi=-1,35

Odpływ ścieków oczyszczonych W/g proj. instalacji zewnętrznych

MA-1.03

MA-1.02

MA-1.04

MA-1.01

KZ-1.01

PP-1.01

SE-1.01

SE-1.02

OW-1.01

Przejście szczelne dla rury HDPE ø200 Rz.osi=+1,50

REAKTOR 14/24/H55 Ob. nr 3A

UWAGA: Wymiary podano w milimetrach.
UWAGA: Oznaczenia materiałów i wyposażenia wg opisu technicznego ±0,00 = 155,50 m n.p.m.
UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technologicznych zawartych w opisie technologicznym
UWAGA: Skróty na rysunku: rz.-rzędna, proj.-projekt, techn.- technologiczne/nych
UWAGA: Rury osłonowe HDPE giętkie, karbowane od zewnątrz-poza zakresem dostawy technologii

Zmiany:	Opis	Data	Nazwisko	Podpis

Nazwa inwestycji:
Budowa oczyszczalni ścieków w m. Wieczfnia-Kolonia

Adres obiektu budowlanego:
m. Wieczfnia-Kolonia
jedn.ewid.141309_2 Wieczfnia Kościelna
obr. 20 Wieczfnia Kolonia, dz. 33/1
Branża: TECHNOLOGIA

Indeks	Data	Rys. Nr
00	15.11.2023	REV1 P 07.253/15_A23
Faza: PB	Skala: 1:50	TE13.00

Rysunek: BUDYNEK TECHNICZNY REAKTOR BIOLOGICZNY RZUT PARTERU

	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Data	Podpis
Projektował:	mgr inż. Grzegorz Kaczyński	WKI/0328/PWOS/14	bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	15.11.2023	
Opracował:	mgr inż. Robert Rajkowski	-	-	15.11.2023	
Sprawdził:	mgr inż. Dariusz Olczyk	LUD/0176/PWOS/06	bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	15.11.2023	

PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE »BUDEX« Euzebiusz Czuryło
14-500 BRANIEWO, Warmińska 28