

UWAGI:

1. Typ kabli wg. rysunków TE 51.00
2. Przewody układać:
   a) główne trasy w korytkach ocynkowanych,
   b) podłączenie do urządzeń wewnętrznych w rurach PVC,
   c) podłączenie do urządzeń zewnętrznych w rurach osłonowych AROT.

Zmiany:	Opis	Data	Nazwisko	Podpis

Nazwa inwestycji:

Budowa oczyszczalni ścieków w m. Wieczfnia-Kolonia

Adres obiektu budowlanego:
m. Wieczfnia-Kolonia
jedn.ewid.141309_2 Wieczfnia Kościelna
obr. 20 Wieczfnia Kolonia, dz. 33/1
Branża: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Indeks	Data	Rys. Nr
00	15.11.2023	R00 P 07.253/15_A23
Faza: PB	Skala: 1:100	TE52.00

Rysunek: ZASILANIE ELEKTRYCZNE URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH PARTER, I oraz II CIĄG

	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Data	Podpis
Projektował:	techn. Lucja Kadziewicz	10/EL/75	instalacje elektryczne	15.11.2023	
Opracował:	–	–	–	15.11.2023	
Sprawdził:	mgr inż. Bartłomiej Kadziewicz.	106/D1/01	instalacyjna w zakresie instalacji elektrycznych	15.11.2023	

PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
»BUDEX« Euzebiusz Czuryło
14-500 BRANIEWO, Warmińska 28