PRZEKRÓJ I–I



OTWOROWANIE ŚCIAN – PRZEJŚCIA SZCZELNE

L.p.	PRZEZNACZENIE	ØOTWORU [mm]	ILOŚĆ OTW. szt.	RZĘDNA OSI	UWAGI
1	*2x Przejście szczelne dla rurociągu wód nadosadowych PVC–U ø160mm*	*ø202*	*1*	*–1,55*	*Wprowadzić koniec rurociągu z kielichem na długość 115mm od ściany zbiornika*
2	*2x Przejście przejście szczelne typ GPSR dla rurociągu osadu HDPE ø90 PN10 SDR17*	*ø132*	*1*	*–1,80*	*Wprowadzić bosy koniec rurociągu na długość min.250mm od ściany zbiornika*
3	*Przejście szczelne dla rurociągu powietrza HDPEø90mm PN10 SDR17*	*ø132*	*1*	*+1,10*	*Wprowadzić bosy koniec rurociągu na długość min.250mm od ściany zbiornika*
4	*Przejście szczelne dla rurociągu z przewodami el. HDPEø110mm PN10 SDR17*	*ø152*	*2*	*+1,10*	*Wprowadzić koniec rurociągu na długość 50mm od ściany zbiornika*
5	*Przejście przejście szczelne typ GPSR dla rurociągu osadu HDPE ø90 PN10 SDR17*	*ø132*	*1*	*+1,10*	*Wprowadzić bosy koniec rurociągu na długość min.250mm od ściany zbiornika*

OTWOROWANIE PŁYTY WIERZCHNIEJ

L.p.	PRZEZNACZENIE	ØOTWORU [mm]	ILOŚĆ OTW. szt.	UWAGI
I	*Otwór na właz żeliwny wtopiony w płytę*	*ø800*	*3*	*Klasa A15*
II	*Otwór na kominek*	*ø110*	*3*	*Montaż wg technologii*
III	*Otwór na szybkozłącze strażackie*	*ø120*	*1*	*Montaż wg technologii*
IV	*Otwór na wziernik dekantera*	*ø120*	*2*	*Montaż wg technologii*
V	*Otwór właz dekantera*	*ø800*	*2*	*Montaż wg technologii*

UWAGA: Wymiary podano w milimetrach.
UWAGA: Oznaczenia materiałów i wyposażenia wg opisu technicznego ±0,00 = 155,50 m n.p.m.
UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technologicznych zawartych w opisie technologicznym
UWAGA: Skróty na rysunku: rz.–rzędna, proj.–projekt, techn.– technologiczne/nych
UWAGA: Rury osłonowe HDPE giętkie, karbowane od zewnątrz–poza zakresem dostawy technologii

Zmiany:	Opis	Data	Nazwisko	Podpis

Nazwa inwestycji:
Budowa oczyszczalni ścieków w m. Wieczfnia-Kolonia

Adres obiektu budowlanego:
m. Wieczfnia-Kolonia
jedn.ewid.141309_2 Wieczfnia Kościelna
obr. 20 Wieczfnia Kolonia, dz. 33/1
Branża: TECHNOLOGIA

Indeks	Data	Rys. Nr
00	15.11.2023	REV1
		P 07.253/15_A23
Faza	Skala	
PB	1:25	TE43.02

Rysunek:
ZBIORNIK STABILIZACJI OSADU 6B - PRZEKRÓJ I-I

	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Data	Podpis
Projektował:	mgr inż. Grzegorz Kaczyński	WKI/0328/PWOS/14	bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych		15.11.2023
Opracował:	mgr inż. Robert Rajkowski	–	–		15.11.2023
Sprawdził:	mgr inż. Dariusz Olczyk	LDO/0178/PWOS/04	bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych		15.11.2023

PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
»BUDEX« Euzebiusz Czuryło
14-500 BRANIEWO, Warmińska 28