

Bydgoszcz, 10.06.2022 r.

## Do uczestników postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na: **Wymianę izolacji termicznej na sieci napowietrznej wraz z robotami towarzyszącymi, 2022/S 098-272163**

KPEC Spółka z o.o. informuje, że do ww. postępowania w dniach 08.06.2022 r. oraz 09.06.2022 r. wpłynęły pytania.

Treść zapytań z odpowiedzią Zamawiającego znajduje się poniżej.

1. Prosimy o przesłanie danych kontaktowych osoby, z którą moglibyśmy ustalić termin wizji lokalnej na poszczególnych obiektach.

Prosimy o zmianę terminu przesłania oferty do 08.07.2022 r.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Wizja zostanie zorganizowana w dniu 15.06.2022 r. Rozpocznie się o godzinie 8:00 pod siedzibą KPEC Sp. z o.o. przy ul. Ks. J. Schulza 5 w Bydgoszczy

Kolejność zadań: ZR-3 (zad. 2.2) , ZR-2 (zad. 2.5-2.13; 2.18-2.19) , ZR-1(2.14-2.16, 2.20-2.23).

W związku z brakiem uzasadnienia wydłużenia terminu składania ofert Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SWZ w tym zakresie.

2. Proszę o informację z jakiego materiału została wykonana dotychczasowa izolacja rurociągów ciepłowniczych, która podlega demontażowi i utylizacji.

Czy istniejąca izolacja zawiera azbest?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zgodnie z zapisem punktu 3 załącznika nr 6 do SWZ - izolacja rurociągu wykonana została z pianki PUR oraz mat z wełny mineralnej w osłonie z siatki z płaszczem z blachy ocynkowanej.

Istniejąca izolacja nie zawiera azbestu.

Kierownik  
Działu Zamówień Publicznych  
  
Marek Estkowski