

Łomża, dnia 13.04.2022 r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Wymiana foteli oraz stolarki drzwiowej – wewnętrznej w sali widowiskowej Teatru Lalki i Aktora w Łomży”

Zamawiający, działając zgodnie z art. 284 ust. 2 oraz ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SWZ”) w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

W dniu 12.04.2022 r. do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ (w formie sprzeciwu wobec treści SWZ) o treści, jak niżej:

Składamy sprzeciw na treści zawarte w SIWZ:

Zamawiający żąda badań akustycznych foteli z widzem o określonych poniżej parametrach (tolerancja do +/- 5%)

	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	aw
<i>Fotel z widzem</i>	0,35	0,50	0,75	0,75	0,75	0,80	0,75

Każdy z producentów posiada badania akustyczne na fotel, ale różnią się one czasami dość znacznie. Kluczowym czynnikiem determinującym wynik badań akustycznych foteli z widzem są właśnie sami widzowie (osoby wysokie-niskie, otyłe-chude, odzież letnia-zimowa), którzy podczas spektaklów stanowią za każdym razem inną grupę. Uniemożliwia to uzyskanie obiektywnych wyników badań nieodbiegających od parametrów wymaganych w SIWZ, które posiada jakiś konkretny producent fotel.

Zamawiający nie może wymuszać na oferencie, by fotele miały takie same wartości akustyczne jakie mają fotele konkurencyjnej firmy. Żądanie badań akustycznych o powyższych parametrach jest niezgodne z ustawą o Zamówieniach Publicznych, ponieważ wskazują jednego producenta, który posiada takie fotele o parametrach opisanych w SIWZ. Ustawa powstała po to, by oferenci nie musieli zmieniać założeń konstrukcyjnych, technologii produkcji, by bardziej upodobnić się do faworyzowanego producenta.

W związku z powyższym żądamy odstąpienia od wymogu posiadania badań akustycznych foteli z widzem.

Na powyższe pytanie (sprzeciw wobec treści SWZ) Zamawiający udzielił następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, iż po analizie oraz konsultacji z Projektantem wyraża zgodę na odstąpienie od wymogu posiadania badań akustycznych foteli z widzem. Tym samym podtrzymujemy wymóg posiadania badań akustycznych foteli bez widza.

Powyższe wyjaśnienia są integralną częścią SWZ i wiążące dla wszystkich Wykonawców. Wykonawcy są zobowiązani je uwzględnić składając oferty w przedmiotowym postępowaniu.

DYREKTOR TEATRU

Jarosław Antoniuk