



ZZP.2380.35.2022

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego**

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym¹ pn.:
Dostawa wraz z instalacją systemów zasilania awaryjnego oraz gwarantowanego dla KPP Turek

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące treści SWZ. Poniżej Zamawiający przytacza treść zapytania razem z odpowiedzią².

Pytanie nr 1:

Dotyczy załącznika nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia, część 3. Pkt. 3.3.4. Proszę podać przekrój przewodu oraz wartość zabezpieczenia w Rozdzielniczy Głównej budynku. Proszę również o podanie długości tego przewodu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dokonuje zmiany³ treści pkt 3.3.4 Załącznika nr 5 do SWZ, który otrzymuje brzmienie:

„3.3.4. do nowej siłowni należy podłączyć istniejący kabel zasilający połączony z rozdzielnią główną budynku, przewód zasilający z rozd. głównej to YDY 5x10mm² o długości ok. 50 metrów i zabezpieczeniu rozłącznikiem bezpiecznikowym BM-40A.”

Pytanie nr 2:

Dotyczy załącznika nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia, część 3. Pkt. 3.3.8. Proszę podać odległość od siłowni do miejsca instalacji wyłącznika ppoż.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dokonuje zmiany³ treści pkt 3.3.8 Załącznika nr 5 do SWZ, który otrzymuje brzmienie:

„3.3.8. wykonanie okablowania i montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu dla siłowni zlokalizowanego na parterze przy głównym wejściu do budynku. Odległość wyłącznika PPOŻ od siłowni to ok. 50 metrów.”

Pytanie nr 3:

Dotyczy załącznika nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia, część 3. Pkt. 3.4.25.8.3. Czy Zamawiający wymaga aby wdrożenie nowego systemu nadzoru w ramach tego zadania polegało na dołączeniu do niego tylko siłowni z KPP Turek, czy również wszystkich systemów w Garnizonie Wielkopolskim?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dokonuje zmiany³ treści pkt 3.4.25.8.3 Załącznika nr 5 do SWZ, który otrzymuje brzmienie:

„3.4.25.8.3 automatyczne przekazywanie informacji o wszelkich parametrach i wszelkich stanach alarmowych wszystkich podzespołów systemu zasilania bezpośrednio ze sterownika do istniejącego systemu nadzoru WinCN2 w WWT KWP w Poznaniu lub wdrożenie nowego systemu nadzoru obsługującego systemy zasilania gwarantowanego pracujące na potrzeby obiektu KPP Turek.”

Pytanie nr 4:

Dotyczy załącznika nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia, część 3. Pkt. 3.4.25.13. Zamawiający wymaga, aby siłownia przekazywała alarmy m. in. „pracy z agregatu przy zaniku zasilania z sieci” oraz „stanu pracy agregatu”. Takie sygnały generuje odpowiednio układ SZR oraz agregat, siłownia może te sygnały jedynie powielać. Jeżeli Zamawiającemu chodzi o taką funkcjonalność, to proszę określić czy istniejący SZR i projektowany agregat udostępniają te sygnały i w jakiej formie? Proszę również o określenie długości linii agregat-siłownia oraz SZR-siłownia, oraz czy jest możliwość dołożenia na tych trasach przewodu sygnałowego ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak. Zamawiający wymaga powielania tych sygnałów, które wygenerują agregat oraz SZR do systemu nadzoru, który następnie ma je prawidłowo rozpoznać i wyświetlić.

¹ podstawa prawna - art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.)

² podstawa prawna - art. 284 ust. 2 i 6 ustawy

³ podstawa prawna - art. 286 ust. 1 ustawy

Długość linii zasilania agregat - SZR - około 50 mb (od garażu do pomieszczenia rozdzielnic głównej w piwnicy). Długość linii SZR - siłownia - około 60mb (od pomieszczenia rozdzielnic głównej w piwnicy do serwerowni na I piętrze). Docelowy układ SZR będzie firmy SOCOMEC 4 polowy. Docelowy przewód sygnałowy pomiędzy agregatem a układem SZR będzie typu - YSTY 10x1,5mm².

Zamawiający nie ma wiedzy jakiego producenta oraz jaki model zostanie zaoferowany w ramach przedmiotowego postępowania dla części nr 2.

Pytanie nr 5:

Ponadto ze względu na złożoność przedmiotu postępowania zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert przynajmniej o tydzień tj. do 30.06.2022 r.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie ze zmianami treści SWZ poniżej.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje niżej określonych zmian³ treści SWZ:

1) pkt. 12.1 oraz 12.6 SWZ (SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT), otrzymują brzmienie:

„12.1 Ofertę należy złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej na Platformie Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/kwp_poznan, przy czym termin składania ofert upływa w dniu **28.06.2022** roku, o godzinie **11:00.**”

„12. 6 Termin otwarcia ofert odbędzie się **28.06.2022** roku o godz. **11:15** za pośrednictwem Platformy Zakupowej.”

2) pkt. 10 SWZ (TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA), otrzymuje brzmienie:

„Termin związania ofertą upływa w dniu **27.07.2022 r.**, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.