

Gardeja, dnia 11.04.2023

Postępowanie nr I.271.10.2023

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „**Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Morawy**”

1. Projekt architektoniczno-budowlany podaje dla mieszanek mineralno – asfaltowych kategorię ruchu KR 1-3. Prosimy o doprecyzowanie kategorii ruchu dla mieszanek mineralno-asfaltowych.

Odp. Projektuję się nawierzchnię na KR-3

2. SST nie podaje uziarnienia mieszanki mineralno-asfaltowej dla warstw: ścieralnej, wiążącej. Prosimy o podanie uziarnienia mieszanek mineralno- asfaltowych dla wszystkich warstw.

Odp. W SST jest odnośnik do WT dotyczących kruszyw. Należy założyć kruszywo zgodnie z KT-3 i WT-2 2014.

3. SST dla mieszanek mineralno- asfaltowych przywołuje wymagania dla starej, wycofanej normy. Czy Zamawiający dopuści do stosowania mieszanki wg aktualnie obowiązujących dokumentów WT-2 2014?

Odp. Zamawiający dopuszcza stosowanie mieszanki mineralno-asfaltowej zgodnie z Wt-2 2014.