

RGI.271.3.2023

Świlcza, dn. 03.03.2023 r.

### Wyjaśnienie treści SWZ nr 3

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na roboty budowlane, nazwa zadania:

#### **Dostosowanie budynku mieszkalnego na potrzeby lokali socjalnych w Trzcianie**

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 24 lutego 2023 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 2023/BZP 00110729/01

oraz na platformie zakupowej pod adresem internetowym:  
[https://platformazakupowa.pl/pn/gmina\\_swilcza](https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza)

Planowany termin składania ofert: **do 13 marca 2023 r. do godz. 10:00**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Gmina Świlcza wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Zamawiający informuje, że w dniu 03 marca 2023 r. do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

#### **Treść pytania:**

Proszę o wyjaśnienie zakresu zadania dotyczącego przyłącza zasilającego budynek.

Na rysunku 5 str. 201 i na str. 192 projektu budowlanego opisana jest jego wymiana (AsXSn 4x25), podczas gdy w przedmiarze brak odpowiednich pozycji.

Jeżeli przyłączy ma zostać wymienione proszę o uzupełnienie przedmiaru.

#### **Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, że przyłączy zasilający budynek należy wykonać zgodnie z projektem.**

**Zamawiający udostępnia w załączeniu zaktualizowany przedmiar robót branży elektrycznej.**

-----

#### **Treść pytania:**

Czy wyposażenie znajdujące się w opisie SOPZ\_AGD oraz SOPZ\_meble stanowi podstawę do wyceny?

#### **Odpowiedź:**

**Tak, wyposażenie znajdujące się w opisie SOPZ\_AGD oraz SOPZ\_meble należy uwzględnić w wycenie oferty.**