



## DECYZJA

Na podstawie art. 37 pkt 1 i 4, art. 122 ust. 1 pkt. 1 i 3, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 2, art. 128 ust.1. pkt 1, 2 i 6, art. 136 ust. 1, art. 137 ust. 1, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z 2005r z późn. zm ) oraz art. 104 i art 155 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) – po rozpatrzeniu wniosku Pana Krzysztofa Frątczak – Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Maniowach przy ul. Gorczańskiej 3 o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:

- pobór wody pitnej, dla potrzeb zaopatrzenia w wodę ludności, z potoku Kluszkowianka w km 3 + 220 w ilości maksymalnej; 5,25 dm<sup>3</sup>/s, przy zachowaniu przepływu nienaruszalnego 3,5 dm<sup>3</sup>/s,
- wykonanie progu górnego o wymiarach: długość 17 m , szerokość korony 0,5 m,
- wykonanie zbiornika pomiędzy projektowanym progiem górnym, a istniejącym progiem dolnym o pojemności 22 m<sup>3</sup>,
- wykonanie regulacji i umocnienia koryta w górnym biegu powyżej progu na odcinku ok. 5 m w celu wychwytywania наносów rumoszu,
- wykonanie nowego ujęcia wody powierzchniowego typu zatopionego, w miejscowości Kluszkowce

### orzekam :

- I. **Uchylam z urzędu w całości decyzję Starosty Nowotarskiego z dnia 20.06.2001r. znak: OŚ-6223/28/2001 udzielającą Zakładowi Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Maniowach pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody z potoku Kluszkowianka w km 3 + 220 w miejscowości Kluszkowce w ilości  $Q_{max} = 5,25$  dm<sup>3</sup>/s dla potrzeb zaopatrzenia w wodę ludności.**
- II. **Udzielam Zakładowi Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Maniowach przy ul. Gorczańskiej 3, zwanego dalej Uprawnionym, pozwolenia wodnoprawnego na:**
  - pobór wody w ilości  $Q_{max} = 5,25$  dm<sup>3</sup>/s z potoku Kluszkowianka w km 4+300 w miejscowości Kluszkowce dla potrzeb zaopatrzenia w wodę ludności,
  - piętrzenie i retencjonowanie wód potoku Kluszkowianka poprzez istniejący próg o rzędnej korony **663,00 m n.p.m** oraz projektowany próg o rzędnej korony **663,20 m n.p.m** (na stacji uzdatniania wody w Kluszkowcach).
- III. **Pozwolenia wodnoprawnego określonego w pkt II udzielam do dnia 31.03.2030 r. (słownie: trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące trzydziestego roku).**
- IV. **Udzielam Zakładowi Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Maniowach przy ul. Gorczańskiej, zwanego dalej Uprawnionym, pozwolenia wodnoprawnego na:**
  - wykonanie progu górnego o wymiarach: długość 17 m, szerokość korony 0,5 m, **rzędna korony progu 663,20 m n.p.m** na potoku Kluszkowianka,
  - wykonanie zbiornika pomiędzy projektowanym progiem górnym, a istniejącym progiem dolnym o pojemności ok. 22 m<sup>3</sup> i rzędnej dna zbiornika **661,05 m n.p.m**,
  - wykonanie nowego ujęcia wody powierzchniowej typu zatopionego, komorowego na lewym przyczółku projektowanego zbiornika o wymiarach w rzucie 2,6 x 3,50 m przylegającego do dolnego progu i wysokości 2,0 m licząc od rzędnej betonowego dna zbiornika.

- verte -