STREFA 7
STREFA 6
STREFA 5
STREFA 4
STREFA 3
STREFA 2
STREFA 1

+48,98
DACH poz.12 PIETRO +45,15
poz.11 PIETRO +41,125
poz.10 PIETRO +37,45
poz.9 PIETRO +33,775
poz.8 PIETRO +30,10
poz.7 PIETRO +26,425
h = 25,00 m nad terenem
poz.6 PIETRO +22,75
poz.5 PIETRO +19,075
poz.4 PIETRO +15,38
poz.3 PIETRO +11,725
poz.2 PIETRO +8,05
poz.1 PIETRO +4,20
+8,79

3 4 5 6 7 8 9 P1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
0 1 2

+49,23
+50,25
h = 50,00 m +49,75

D02
P1
S04
S03
S02
S01
PG1

pom. tech.
fitness
szklana klatka
patio
messa
sala konferencyjna
oranżeria
świetlica – TV
suszarnia
pralnia
sale konferencyjno – szkoleniowe
aula konferencyjna
podcień główne wejście
balustrada szklana z pochwytem h=110 cm
rozdzielnia operatora
rampa dostaw
centrale wentylacyjne
zbiornik ppoż ~100m3
kuchnia
stołówka
szatnia
wejście boczne
droga
5,0 %
płace wejściowy
dylatacja

+4,20
+3,29
+3,27
+0,00
-1,20
-1,55
0,00
24,80 mnpm

DACH poz.12 PIETRO +45,15
poz.11 PIETRO +41,125
poz.10 PIETRO +37,45
poz.9 PIETRO +33,775
poz.8 PIETRO +30,10
poz.7 PIETRO +26,425
poz.6 PIETRO +22,75
poz.5 PIETRO +19,075
poz.4 PIETRO +15,38
poz.3 PIETRO +11,725
poz.2 PIETRO +8,05
poz.1 PIETRO +4,20
poz.0 PARTER +0,00

D01 – STROPODACH nad szybem wind. i korytarzem warstwy przykładowe – wymóg konieczny NRO
- papa wierzchniego krycia.
- hydroizolacja – papa termozgrz.
- warstwa dociskowa – wylewka betonowa ze spadkiem, min. 4 cm
- izolacja termiczna
- paroizolacja
- płyta żelbetowa stropu

D02 – STROPODACH WYKOŃCZONY ŻWIREM warstwy przykładowe – wymóg konieczny NRO
- żwir rzeczny płukany 16–32mm, gr. 12 cm
- włóknina polipropylenowa PE
- hydroizolacja – 2 x papa termozgrzewalna
- termoizolacja – XPS 300 gr. 25 cm
- spadki z klinów ze styropianu EPS 100
- paroizolacja
- płyta żelbetowa stropu

SC1– SCHODY EWAKUACYJNE
- gres
- klej niepalny
- płyta żelbetowa
- zatarcie cementem
- malowanie farba do dróg ewakuacj

S04– STROP / PODŁOGA POM WSPÓLNYCH
- okładzina posadzki (gres, wykładzina, pcnele lub inna)
- wylewka zbrojona włóknem polimerowym zatarta na gładko
- folia PE
- izolacja akustyczna
- płyta żelbetowa stropu
- tynk gipsowy

S03 – STROP KONDYGNACJI MIESZKALNYCH
- okładzina posadzki (gres, wykładzina, panele lub inna)
- wylewka zbrojona włóknem polimerowym zatarta na gładko
- folia PE
- izolacja akustyczna
- płyta żelbetowa stropu
- tynk gipsowy

S02 – STROP NAD 1 PIETREM
- okładzina posadzki (gres, wykładzina, panele lub inna)
- wylewka zbrojona włóknem polimerowym zatarta na gładko
- folia PE
- izolacja akustyczna
- płyta żelbetowa stropu
- przestrzeń instalacyjna
- sufit podwieszony

S01 – STROP NAD PRZYZIEMIEM
- okładzina posadzki (gres, wykładzina, panele lub inna)
- wylewka zbrojona włóknem polimerowym zatarta na gładko
- folia PE
- izolacja akustyczna
- płyta żelbetowa stropu
- przestrzeń instalacyjna
- sufit podwieszony

PG1 – POSADZKA NA GRUNCIE –1
- 2cm okładzina posadzki (gres, wykładzina, panele lub inna)
- 8–5cm wylewka zbrojona włóknem polimerowym
- 12cm styropian posadzkowy
- warstwa poślizgowa folia PE
- hydroizolacja niereagujcca ze styropianem
- 10cm chudy beton
- 53cm zasypka – przestrzeń pod prowadzenie instalacj
- hydroizolacja
- 60cm płyta fundamentowa
- podbudowa płyty – pale
- grunt rodzimy

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

PRZEKROJ P2

SKALA 1:100
BRANŻA: ARCHITEKTURA
UMOWA: ARCH.
FAZA: P.B
DATA: 04.2021

BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ZE STACJĄ TRANSFORMATOROWĄ GDYNIA UL. ŚMIDOWICZA 69

AUTOR PROJEKTU: arch. PAWEŁ WŁAD. KOWALSKI
specjalność nr upr. budowlanych członek Izby: architektura bez ograniczeń, konstrukcyjno, kierowanie robotami budowlanymi bez ogr., z ograniczeniami Nr 699/06/82 Członek Izby PO-0012

SPRAWDZAJĄCY: arch. Hubert Kowalski, architektura bez ograniczeń spr.uprawn. PO/KK/345/2010 Członek Izby PO-1099

WSPÓŁPRACA OPRACOWANIE: arch. Agnieszka Blank, arch. Magdalena Dąbrowska, arch. Tatyna Klimek, arch. Anna Tolak, arch. Aleksandra Wiśniewska

KOWALSKI architekci sp. z o.o. 81-574 GDYNIA ul Stolemow 44 tel.+(58) 66 00 105

A16