



Urząd Gminy w Dźwierzutach

ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty

tel. 89 621 12 32 / fax 89 621 12 33

www.gminadzwierzuty.pl

Znak sprawy:RO-ZP.271.9.2023

Dźwierzuty, dnia 30.06.2023 r.

Wyjaśnienia nr 1 treści SWZ oraz zmiana nr 1 Ogłoszenia o zamówieniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. **„Modernizacja boiska typu „Orlik” na ul. Sienkiewicza 2A w Dźwierzutach”**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 w związku z art. 284 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r, poz. 1710 ze zm., dalej Ustawa), Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskami o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej SWZ).

W związku z powyższym, na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 Ustawy Zamawiający przekazuje treść zapytań oraz udziela następujących wyjaśnień treści SWZ:

Pytanie 1:

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na wyżej wymienione zadanie wnosimy o dopuszczenie sztucznych traw mających dtex min. 16 470 przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów użytkowych. Informujemy, że mniejszy dtex nie będzie miał negatywnego wpływu na jakość oferowanej nawierzchni. Proponowana wartość jest niższa od wymaganej o niecałe 0,5%. Nawet FIFA toleruje 10% tolerancji parametrów, niezrozumiałe by było gdyby Zamawiający nie dopuścił proponowanego rozwiązania skoro nawet najważniejsza federacja piłkarska jest w stanie je zaakceptować. Proponowane rozwiązanie w żaden sposób nie spowoduje obniżenia jakości budowanego boiska, a pozytywnie rozpatrując naszą prośbę, Zamawiający jedynie poszerza grono wykonawców i oferentów, dzięki czemu jest w stanie uzyskać bardziej konkurencyjne oferty. Mając powyższe na uwadze, prosimy o przychylenie się do naszego wniosku.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający dopuszcza do realizacji trawę o parametrze Dtex min. 15 500 przy zachowaniu pozostałych parametrów zawartych w opisie przedmiotu zamówienia, , w związku z czym zmieniony został Zał. nr 1 do SWZ tj. Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie 2:

W związku z rozbieżnościami w podanych parametrach dla trawy syntetycznej prosimy o dopuszczenie jako rozwiązania równoważnego trawy o poniższych parametrach i dokumentach. Ponadto Zamawiający nie podaje jakich dokumentów będzie wymagał w celu potwierdzenia minimalnych parametrów trawy syntetycznej. Zatem w celu zapobiegnięcia zaoferowania innego produktu niż wymaganego przez Zamawiającego proponujemy dokumenty standardowe i powszechnie wymagane, które zapewniają, że zaoferowany produkt spełnia oczekiwania Zamawiającego. Zaproponowana nawierzchnia jest trawa piłkarską III generacji odporną na mróz, wysokie temperatury i promieniowanie słoneczne. Nadmieniamy, że trawy stosowane na boiska do piłki nożnej standardowo mają ilość pęczków na poziomie 8500-9500/m² z ilością włókien min. 110.000-130000/m². Trawa taka zapewnia odpowiednie warunki i komfort gry. Należy zauważyć, iż brak jest jakiegokolwiek punktu odniesienia, z którego wynikałoby aby kształt włókna miał jakiegokolwiek znaczenie bądź wpływ na walory użytkowe, czy funkcjonalne przedmiotu zamówienia. Zarówno obowiązujące przepisy prawa,

jak również norma europejska PN EN 15330-1, a także wymogi FIFA nie wprowadzają żadnych standardów odnośnie przekroju włókna, ani tym bardziej w żaden sposób nie wyróżniają wskazanej cechy jako mającej wpływ na walory użytkowe bądź funkcjonalne nawierzchni syntetycznych. Zaproponowana trawa posiada poniższe parametry:

1. typ trawy: monofil prosty, 100% polietylen
2. wysokość włókna min 60
3. kształt/przekrój włókna: dowolny wzmocniony rdzeniem stabilizującym
4. grubość włókna min. 400 mikronów
5. dtex min 15.500
6. ilość pęczków min. 9 500/m²
7. ilość włókien min 130 000/m²
8. wyrywanie pęczka po starzeniu min 75 N
9. wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu min. 130N/100mm
10. podkład: lateksowy
11. Waga całkowita min.3500g/m²
12. Waga włókna min. 2000g/m²
13. Przepuszczalność wody przez system min. 1600mm/h
14. kolor: min. dwa odcienie zielonego w pęczku
15. wypełnienie: piasek kwarcowy i granulát EPDM z recyklingu

Dokumenty potwierdzające minimalne parametry oferowanej nawierzchni:

- 1) autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielanej przez producenta
- 2) karta techniczna oferowanej nawierzchni, poświadczona przez jej producenta,
- 3) atest PZH dla poszczególnych elementów tj. oferowanej nawierzchni oraz EPDM z recyklingu.
- 4) raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd, Ercat), dotyczący oferowanego systemu (nawierzchni, wypełnienia EPDM z recyklingu), potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality Pro i Quality oraz potwierdzający minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej określone przez Zamawiającego (dostępny na www.FIFA.com).
- 5) raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez niezależne, akredytowane laboratorium dla systemu sztucznej trawy (nawierzchnia wraz z wypełnieniem EPDM z recyklingu), potwierdzający zgodność z aktualną normą EN 15330-1:2013/PN-EN 15330-1:2014-02 .
- 6) Producent oferowanej sztucznej trawy musi posiada statusu FIFA LICENCEE PRODUCER (FLP) lub FIFA PREFERRED PRODUCER (FPP) i być wymieniony na oficjalnej stronie FIFA.
- 7) Dokument wydany przez niezależne, akredytowane laboratorium potwierdzający, iż oferowana sztuczna trawa nadaje się do ponownego przetworzenia (recyklingu);
- 8) Raport z badań testu Lisport na min. 500 000cykli dla włókna monofilowego oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezależne i akredytowane przez Fifa laboratorium zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływanie” .

Mając powyższe na uwadze w celu poszerzenia konkurencyjności prosimy o dopuszczenie do przetargu jako rozwiązania równoważnego trawy o w/w parametrach i dokumentach.

Odpowiedź na pytanie nr 2

W przedmiotowym postępowaniu zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r, poz. 1710., dalej Ustawa),Zamawiający w uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Zamawiający po przeanalizowaniu wniosku wykonawcy w celu poszerzenia grona wykonawców proponuje przychylić się do wniosku w zakresie zmiany parametrów trawy. Zmieniony zostanie załącznik numer 1 do SWZ tj. Opis przedmiotu zamówienia w części I (Wymiana sztucznej murawy wraz z naprawą podbudowy).

Jednocześnie zamawiający informuje że nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 286 ust. 1 oraz ust. 3 ustawy zamawiający wprowadza następujące w treści SWZ a nowe brzmienie otrzymują:

Pkt. 15.1 SWZ „Termin związania ofertą upływa **dnia 04.08.2023 r.** Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

Pkt. 18.9 SWZ „Termin składania ofert. Oferty należy składać do dnia **06.07.2023 r.** do godz. **10:00”**

Pkt. 19.1 SWZ „Otwarcie ofert nastąpi w dniu **06.07.2023 r.** o godz. **10:05.”**

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 286 ust. 6 zamawiający dokonał zmiany treści „Ogłoszenia o zamówieniu” zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 15.06.2023 r. pod numerem 2023/BZP 00260487 w wyżej wskazanym zakresie.

Załączniki:

1. Poprawiony załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia
2. Ogłoszenie o zmianie zamówienia

Wójt
/-/
Marianna Bogusława Szydlik

Otrzymują:

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania,
2. a/a.