

Uniwersytet Śląski w Katowicach  
ul. Bankowa 12  
40- 007 Katowice  
NIP 634-019-71-34;  
REGON 000001347

Katowice, dnia 17 września 2024 r.

Do Wykonawców  
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego  
w postępowaniu nr DZP.382.1.66.2024

## Wyjaśnienia treści SWZ nr 4 - przedłużenie terminu składania ofert

---

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia poniżej 221 000 euro pn.: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na nieruchomościach Uniwersytetu Śląskiego”, nr sprawy DZP.382.1.66.2024.

---

- I. Do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. Zgodnie z art. 284 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej także ustawą Pzp. Wniosek nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 2. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

Ponieważ Zamawiający postanowił jednak udzielić odpowiedzi, zgodnie z zapisami ust. 6 ww. przepisu, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Wobec powyższego Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Dotyczy inwestycji w Sosnowcu, odbyłem tam wizje lokalna i w proponowanym kanale technicznym/szachcie nie ma miejsca na przeprowadzenie okablowania do rozdzielni, czy jest możliwość puszczenia okablowania na zewnątrz budynku?

Odpowiedź 1:

Zamawiający nie dopuszcza montażu okablowania po elewacji obiektu. Obiekt wyposażony jest w szachty techniczne, w razie niemożliwości umieszczenia w nich okablowania, należy przygotować trasy kablowe wewnątrz pomieszczeń i korytarzy, stosując kanały instalacyjne z tworzywa sztucznego.

II. Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób:

1. Rozdz. X ust. 1 SWZ (Termin złożenia oferty) otrzymuje brzmienie:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.09.2024 r., do godziny 09:00. Oferty złożone po terminie będą podlegać odrzuceniu na podstawie przepisu art. 226 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

2. Rozdz. XI ust. 1 SWZ (Termin otwarcia ofert), otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 20.09.2024 r., o godz. 09:15.

3. Rozdz. XII ust. 1 (Określenie terminu związania ofertą), otrzymuje brzmienie:

Wykonawca będzie związany złożoną przez siebie ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres 30 dni tj. do dnia 19.10.2024 r.

**POWYŻSZE WYJAŚNIENIA I ZMIANY SWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.**

Przewodniczący komisji przetargowej:

Członek komisji przetargowej: