

ZDW.N4.361.47.2021

Bydgoszcz, dnia 16.09.2021 r.

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania pn.:

**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 543 Paparzyn - Szabda w miejscowości Jabłonowo Zamek.**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień oraz zmienia treść SWZ i dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu:

### **Pytanie 4:**

Prosimy o określenie prawidłowych jednostek obmiarowych w poniższych pozycjach kosztorysowych branży drogowej, które mogą mieć znaczenie w przygotowaniu oferty - 44, 45, 57, 39.

### **Odpowiedź:**

*Jednostki w kosztorysie ofertowym zostały określone poprawnie.*

### **Pytanie 5:**

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

### **Odpowiedź:**

*Zamawiający potwierdza, że załączył do SWZ całą dokumentację projektową potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia, oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, natomiast w przypadku konieczności aktualizacji uzgodnień Wykonawca robót zobowiązany jest wystąpić do Gestora sieci o ich uaktualnienie..*

### **Pytanie 6:**

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonywania zadania, a skutki ewentualnych braków nie obciążają Wykonawcy oraz zostaną uzupełnione przez Zamawiającego.

### **Odpowiedź:**

*Zamawiający dysponuje decyzjami i uzgodnieniami, które załączył do postępowania przetargowego. W przypadku konieczności aktualizacji uzgodnień Wykonawca robót wystąpi do Gestorów sieci o ich uaktualnienie.*

### **Pytanie 7:**

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Wykonawcy zostanie jednorazowo przekazany cały teren budowy, obejmujący wszystkie niezbędne działki, na których zgodnie z decyzją administracyjną przewidziano prowadzenie robót drogowych, a ewentualny koszt zajęcia pasa drogowego nie obciąża Wykonawcy.

### **Odpowiedź:**

*Zamawiający potwierdza, że Wykonawcy zostanie jednorazowo przekazany cały teren budowy, obejmujący wszystkie niezbędne działki, na których zgodnie z decyzją administracyjną przewidziano prowadzenie robót drogowych, a ewentualny koszt zajęcia pasa drogowego nie obciąża Wykonawcy.*

### **Pytanie 8:**

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zarządca drogi nie planuje prowadzenia innych robót w czasie przejścia placu budowy przez Wykonawcę.

### **Odpowiedź:**

*Zamawiający potwierdza, że w okresie realizacji inwestycji nie planuje prowadzenia innych prac na przekazanym Wykonawcy placu budowy, jednakże nie wyklucza możliwości prowadzenia robót przez innego gestora sieci w uzgodnieniu z Zamawiającym i Kierownikiem Budowy.*

### **Pytanie 9:**

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w przypadku napotkania kolizji z siecią nieujęta w przedmiarze robót, obowiązek i koszt usunięcia kolizji spoczywa na gestorze sieci oraz o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia ww. kolizji Zamawiający, wydłuży termin realizacji inwestycji stosownie do zaistniałych okoliczności.

### **Odpowiedź:**

*Postępowanie w przypadku napotkania kolizji z sieciami nie ujętymi w dokumentacji projektowej będzie prowadzone zgodnie z zapisami wzoru umowy wraz z załącznikami.*

### **Pytanie 10:**

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ wraz z załącznikami, stanowiących podstawę wyceny oferty, z których wynika konieczność wykonania dodatkowych robót, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

### **Odpowiedź:**

*Postępowanie w przypadku wystąpienia braków lub błędów w SWZ oraz w dokumentacji projektowej będzie prowadzone zgodnie z zapisami wzoru umowy wraz z załącznikami.*

### **Pytanie 11:**

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie w jakim zakresie przy realizacji projektu Zamawiający będzie wykorzystywał treść/zawartość udostępnionych przedmiarów.

### **Odpowiedź:**

*Udostępnione przedmiary będą wykorzystywane jako zestawienie przewidywanych do wykonania robót – zgodnie z definicją przedmiaru.*

### **Pytanie 12:**

Wykonawca wnosi o podanie wartości szacunkowej zamówienia jaką ustalił Zamawiający na prace będące przedmiotem postępowania przetargowego (na podstawie kalkulacji Projektanta, kosztorysu inwestorskiego lub innych opracowań).

### **Odpowiedź:**

*Szacunkowa wartość zamówienia: 9 251 074,85 PLN z uwzględnieniem 4.2.14.) ogłoszenia o zamówieniu.*

*Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp, do wysokości 30% wartości szacunkowej zamówienia - zakres robót polegających na powtórzeniu podobnych robót, zgodny z zakresem wskazanym w Rozdziale III SWZ.*

### **Pytanie 13:**

**Wykonawca wnosi o podanie „orientacyjnej wartości zamówienia” jaką przyjęto na wykonanie prac w planie postępowań o udzielenie zamówień na podstawie Art. 13a. Prawa Zamówień Publicznych lub przesłanie ścieżki dostępu do w/w dokumentu.**

### **Odpowiedź:**

*Na wykonanie prac w planie postępowań o udzielenie zamówienia przyjęto orientacyjną wartość zamówienia w wysokości: 9 251 074,85 zł netto.*

### **Pytanie 14:**

**Wykonawca wnosi o podanie ilości środków budżetowych jakie Zamawiający zabezpieczył na prace będące przedmiotem postępowania przetargowego.**

### **Odpowiedź:**

Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**Pytanie 15:**

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy w ramach inwestycji Zamawiający będzie wymagał realizacji odcinków próbnych dla warstw konstrukcyjnych? W przypadku odpowiedzi twierdzącej wnosimy o określenie rodzaju, ilości oraz lokalizacji odcinków próbnych.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wymaga wykonania odcinków próbnych, lecz nie będzie stawiał przeszkód w sytuacji gdy taki odcinek próbny Wykonawca będzie chciał zrealizować.**

**Pytanie 16:**

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy odcinki próbne mogą być wykonane w ramach planowanej inwestycji oraz pozostawione jako docelowe elementy konstrukcji?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wymaga wykonania odcinków próbnych, lecz nie będzie stawiał przeszkód w sytuacji gdy taki odcinek próbny Wykonawca będzie chciał zrealizować.**

**Pytanie 17:**

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż, wszystkie zjazdy indywidualne/zjazdy na posesje zostały uzgodnione z właścicielami przyległych działek oraz ujęte w dokumentacji projektowej.

**Odpowiedź:**

**Wszystkie zjazdy należy wykonać zgodnie z obowiązującą dokumentacją projektową.**

**Pytanie 18:**

Wykonawca wnosi o podanie okresu gwarancji na oznakowanie poziome.

**Odpowiedź:**

**Okres gwarancji na oznakowanie poziome jest tożsamy z okresem gwarancji na całość inwestycji.**

**Pytanie 19:**

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy w oferowanej cenie należy ująć pielęgnację zieleni?

**Odpowiedź:**

**W cenie jednostkowej na zieleń ująć należy wszystkie elementy określone w dokumentacji projektowej i STWiORB D-06.01.01. Umocnienie powierzchni skarp i terenu.**

**Pytanie 20:**

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy zamawiający będzie wymagał stabilizacji punktów granicznych pasa drogowego?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga wyniesienia w terenie brakujących punktów granicznych pasa drogowego. Powyższe należy uwzględnić w cenie jednostkowej poz. nr 1. Roboty pomiarowe.**

**Pytanie 21:**

Wykonawca wnosi o podanie hierarchii ważności dokumentów.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z zapisami wzoru umowy.**

**Pytanie 22:**

Wykonawca wnosi o przekazanie bilansu robót ziemnych.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie posiada bilansu robót ziemnych. Ilości robót ziemnych można weryfikować na podstawie przekrojów poprzecznych.**

**Pytanie 23:**

Wykonawca wnosi o przekazanie wykazu drzew przewidzianych do wycinki.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie posiada wykazu drzew przewidzianych do wycinki poza zestawieniem przedmiarowym.**

**Pytanie 24:**

Wykonawca wnosi o przekazanie projektu rozbiórek.

**Odpowiedź:**

*Zamawiający nie posiada projektu rozbiórek.*

**Pytanie 25:**

Wykonawca wnosi o wskazanie składowiska Zamawiającego na które należy odwieźć destruk, znaki, kostkę z rozbiórki nawierzchni, drzewa z wycinki. Czy kostkę należy spaletwoać?

**Odpowiedź:**

*Destrukt bitumiczny, znaki drogowe oraz zakwalifikowane jako użyteczne przez Inspektora Nadzoru inne elementy rozbiórkowe należy odwieźć na teren obwodu drogowego ZDW w Brodnicy. Kostkę jeśli będzie zakwalifikowana jako użyteczna należy spaletować (koszt palet ująć w cenie jednostkowej rozbiórek nawierzchni z kostki). Drzewa z wycinki pozostają własnością Wykonawcy, który wykona wycenę brakarską drewna, na podstawie której zostanie wystawiona Wykonawcy przez Zamawiającego faktura VAT.*

**Pytanie 26:**

Wykonawca wnosi o przekazanie wykazów prac związanych z wykonaniem umocnienia skarpy oraz dna rowu przydrożnego płytami ażurowymi, kostką kamienną lub geokratą.

**Odpowiedź:**

*Zamawiający informuje, że wybór technologii wykonania należy do Wykonawcy. Ilość i miejsce wykonania poszczególnych prac określa dokumentacja projektowa i kosztorys ofertowy.*

**Pytanie 27:**

Wykonawca wnosi o przekazanie doprecyzowanych danych technicznych dotyczących małej architektury, projektowanej w strefie ciszy i rekreacji.

**Odpowiedź:**

*Elementy małej architektury należy zainstalować zgodnie z dokumentacją projektową. Szerszy opis znajduje się w opisie technicznym do projektu.*

**Pytanie 28:**

Wykonawca wnosi o podanie grubości frezowania nawierzchni bitumicznej.

**Odpowiedź:**

*Grubość frezowania określona jest na przekrojach poprzecznych.*

**Pytanie 29:**

„Na podstawie opisu geotechnicznych warunków posadowienia, Projektant zakwalifikował projektowaną inwestycję do I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych, przy czym zauważa się konieczność usunięcia z podłoża warstwy gleby oraz gruntów przewarstwionych warstwą humusu i wymiany ich na grunt przydatny do wbudowania w nasyp drogowy.”, oraz „Zaleca się usunięcie z podłoża nasypów niekontrolowanych gleby oraz lokalnie występującego piasku próchnicznego.” W zawiązku z powyższym zapisem z PW, Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy przedmiotowy zakres prac został uwzględniony w KO, jeżeli tak proszę podać pozycję w której zawarto prace związane z usunięciem gruntów nienośnych a także zastąpieniem ich materiałem spełniającym odpowiednie parametry SST, proszę o podanie ilości, jeżeli takie prac nie zostały zawarte w KO, proszę o zaktualizowanie go o odpowiednie pozycje.

**Odpowiedź:**

*Wszelkie, niezbędne do prawidłowego wykonania roboty uwzględnione są w dokumentacji projektowej. Konieczne do wykonania wymiany prace zostały ujęte w kosztorysie ofertowym w pozycjach 26 i 28.*

**Pytanie 30:**

Wykonawca wnosi o wyjaśnieni czy w cenie oferty ma uwzględnić koszty związane z nadzorem środowiskowym?

**Odpowiedź:**

*W przypadku wycinki drzew i krzewów w okresie lęgowym ptaków Wykonawca winien wyznaczyć ornitologa, dendrologa i entomologa i wspólnie z nimi złożyć wniosek do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o pozwolenie na wykonywanie prac pod nadzorem wspomnianych*

*specjalistów na przedmiotowej inwestycji w ciągu tego okresu, a koszty z tym związane Wykonawca uwzględni w cenie kontraktowej.*

**Pytanie 31:**

Wykonawca wnosi o wyjaśnieni czy w cenie oferty ma uwzględnić koszty związane z nadzorem archeologicznym / konserwatorskim?

**Odpowiedź:**

*Zamawiający informuje, iż należy ująć w wycenie koszty związane z nadzorem archeologicznym / konserwatorskim. Powyższe należy ująć w cenach jednostkowych poszczególnych pozycji kosztorysowych.*

**Pytanie 32:**

W nawiązaniu do pisma WUOZ.T.WZN.ZZ.5183.134.2018.MU z dnia 22.10.2018r., Wykonawca wnosi o przekazanie załącznika do ww. decyzji.

**Odpowiedź:**

*Załącznikiem do powyższej decyzji jest plan zagospodarowania terenu, który jest częścią składową udostępnionej dokumentacji projektowej.*

**Pytanie 33:**

Wykonawca wnosi o przekazanie aktualnych uzgodnień z ORANGE, ENERGA.

**Odpowiedź:**

*W przypadku konieczności aktualizacji warunków i uzgodnień Wykonawca robót zobowiązany jest wystąpić do Gestorów sieci o ich uaktualnienie.*

**Pytanie 34:**

Wykonawca zwraca się z prośbą o przełożenie terminu otwarcia ofert do dnia 21 września 2021r.

**Odpowiedź:**

*Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert.*

**Pytanie 35:**

Dotyczy D-05.03.04. pkt 2.10. Prosimy o potwierdzenie czy wykonanie nawierzchni betonowej pod stanowisko wagowe powinno uwzględniać dyble oraz kotwy ? Zgodnie z Rys. 9 - Zbrojenie nawierzchni betonowej, nie zaznaczono miejsc kotwienia płyty oraz podano różne długości dybli L=50 cm na rysunku i L=60 cm w Specyfikacji Technicznej. Proszę o określenie prawidłowej długości dybli, jeżeli są wymagane.

**Odpowiedź:**

*Należy zastosować dyble długości 50cm. Nawierzchnia betonowa nie jest kotwiona.*

Niniejsze pismo stanowi integralną część :

- 1) Specyfikacji Warunków Zamówienia dot. powyższego zamówienia;
- 2) Ogłoszenia o zamówieniu nr 2021/BZP 00166028/01 z dnia 01.09.2021 r.;
- 3) WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z dnia 09.09.2021 r.
- 4) MODYFIKACJA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU nr 2021/BZP 00179968/01 z dnia 2021-09-14.

Termin składania i otwarcia ofert tj. nie ulega zmianie 20.09.2021 r.

godz. 09:45 – składanie ofert

godz. 10:00 – otwarcie ofert

Sporządziła:

Sylwia Pietrzak – Specjalista Wydziału Zamówień Publicznych

tel.: 52 37 05 717

email: [s.pietrzak@zdw-bydgoszcz.pl](mailto:s.pietrzak@zdw-bydgoszcz.pl)