

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia na wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego „Modernizacja klatek schodowych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Grudziądzu”.

Działając na mocy art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (*t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605*) w odpowiedzi na zapytanie do treści SWZ informuję:

Pytanie:

- 1) Czy Inwestor wyraża zgodę na klejenie elementów drewnianych na grubość oraz szerokość? Wykonanie elementów w technologii litego drewna nie daje gwarancji nie paczenia się elementów oraz w znaczący sposób zwiększa koszty produkcji, nie mówiąc już o dostępności materiału w danym przekroju w tak krótkim czasie realizacji inwestycji.
- 2) Czy podczas wymiany stopnic wykonawca części I przetargu jest zobowiązany do odtworzenia wewnętrznego ocieplenia ścian zewnętrznych budynku.
- 3) Czy Inwestor wyraża zgodę na wykonanie odkrywki stopni celu dokładnego ocenienia stanu konstrukcji nośnej schodów?
- 4) Proszę o podanie technologii renowacji (malowania) ścian oraz kolorystyki klatek schodowych.

Odpowiedź:

- 1) Z uwagi na trwałość konstrukcji oraz ograniczoną dostępność jakościowego materiału, a także fakt, iż jest to rozwiązanie w niewielkim stopniu ingerujące w wygląd schodów, klejenie stopni na grubość jest rozwiązaniem dopuszczalnym. Akceptowalne jest także klejenie desek na głębokość, podobnie jak łączone były pierwotne deski stopni. Klejenie desek na szerokość jest niedopuszczalne z uwagi na widoczne usłojenie drewna i zalecony sposób wykończenia schodów.
- 2) Jeżeli Wykonawca podczas swoich prac naruszy strukturę docieplenia od strony wewnętrznej jest zobowiązany do jej odtworzenia oraz naprawy.
- 3) Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie odkrywki pod warunkiem bezpiecznego zabezpieczenia odkrytego elementu w celu dalszego użytkowania.
- 4) Proponuje się zastosowanie zapraw tynkarskich na bazie wapna wysoko hydraulicznego, analogicznie jak w przypadku policzków schodowych. Kolorystykę należy dostosować do istniejącej obecnie.

/-/ Prezydent Grudziądza