

Znak: ZOZ.V.010/DZP/64/21

Sucha Beskidzka dnia 22.09.2021r.

Dotyczy: Postępowania w trybie przetargu na „Dostawę gazów medycznych i technicznych, dzierżawę zbiorników na ciekły tlen medyczny i zbiornika na azot ciekły, dzierżawę butli wraz z transportem”

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytanie:

Zapytanie dotyczy pakietu nr 3 (ciekły azot medyczny dzierżawa zbiornika:

1. Czy dopuszczalne jest podstawienie zbiornika o pojemności 1000 litrów?

Odp.: Tak

2. Co wchodzi w zakres instalacji oraz jaką długość instalacji należy wykonać (w przybliżeniu?)

Odp.: Instalacja polega na posadowieniu zbiornika, nie ma konieczności wykonania instalacji.

3. Czy dostarczony zbiornik jest pod kriokomorę, kriosaukę czy kio miejscowe.

Odp.: Zbiornik służy do napełniania przenośnych pojemników (termosów).

Z poważaniem


Z-ca Dyrektora
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej