

KBZ.271.2.25.2021

Olkusz, dnia 07.09.2021r.

Wyjaśnienia SWZ

dotyczy: *postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp na realizację zadania pn. Budowa przedszkola w sołectwie Osiek*

Miasto i Gmina Olkusz informuje, iż zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, iż osprzęt kuchenny wymieniony w opisie technicznym nie stanowi przedmiotu wyceny, a pełny zakres wyposażenia, które należy uwzględnić w ofercie znajduje się w przedmiarze „wyposażenie korekta”

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż osprzęt kuchenny nie jest objęty postępowaniem przetargowym KBZ.271.2.25.2021. Zakres wyposażenia, który należy uwzględnić w wycenie to pozycje: 31; 32; 49; 50; 51; 53; 54; 57; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 76; 107; 108; 109 ujęte w przedmiarze „wyposażenie korekta”.

Pytanie:

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji rysunkowej o przekroje architektoniczne i konstrukcyjne.

Odpowiedź:

Zamawiający uzupełnia dokumentację wraz z opisami w zakresie wprowadzonych zmian. Plik „Uzupełnienia do Projektu budowlano-wykonawczego budowy przedszkola w Osieku”.

Pytanie:

Prosimy o podanie dokładnych parametrów windy oraz uzupełnienie przedmiaru o zakres związany z dostawą i montażem windy dźwigu osobowego.

Odpowiedź:

Zamawiający podaje parametry windy:

Parametry windy:

Głębokość kabiny wew. 140 cm

Szerokość kabiny wew. 110 cm

Pow. wew. kabiny 1,59 m²

Winda z szafką sterowniczą

Winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych

Winda przystosowana dla osób niewidomych

Udźwig do 630 kg (do 8 osób)

Gmina Olkusz

Rynek 1, 32-300 Olkusz

tel. +48 32 626 01 63, e-mail: przetarg@umig.olkusz.pl

www.olkusz.eu



OLKUSZ

SREBRNE MIASTO

W załączeniu Zamawiający zamieścił : przykładową kartę katalogową firmy, z windą odpowiadającą parametrami windy projektowanej. Załączone materiały są tylko przykładem określającym główne parametry, w żaden sposób nie sugerują one dostawcy windy.

link do strony z parametrami projektowanej windy przykładowego producenta:

https://www.gmv.pl/dzwigi/green_lift-fluitronic_mrl-t.html

Dostawa, montaż oraz koszty uzgodnień i odbiorów przez Urząd Dozoru Technicznego (jeśli będą wymagane) są objęte zamówieniem i należy ująć w wycenie.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Olkusz
Roman Piąśnik