



## Zakład Gospodarki Komunalnej w Bolkowie

ZAKŁAD  
GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
59-420 Bolków, ul. Kolejowa 5

tel. 75 74 13 277

TM/1576...../2021

*PN*  
*08.06.2021*

Bolków, dnia 07 czerwca 2021 r.

Gmina Bolków  
ul. Rynek 1  
59-420 Bolków

URZĄD MIEJSKI W BOLKOWIE	
SEKRETARIAT	
Wpłynęło dnia	2021 -06- 08
L.dz	3808
zał.	
podpis	<i>[Signature]</i>

**Dotyczy: wydania technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w rejonie ul. Tęczowej w Bolkowie dla nowo powstającego osiedla pod zabudowę jednorodzinną.**

W odpowiedzi na pismo PW.042.3.1.2021 z dnia 29.04.2021 r. w sprawie wydania technicznych warunków dostawy wody i odbioru ścieków dla projektowanego osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ul. Tęczowej w Bolkowie Zakład Gospodarki Komunalnej w Bolkowie podaje techniczne warunki w zakresie infrastruktury wodno – kanalizacyjnej i deszczowej:

- ✓ Zapewnia się dostawę wody w związku z tym, należy: zaprojektować sieć wodną z rur PE SR-17 Ø-110. Na sieci zabudować hydranty zgodnie z przepisami ppoż. w tym zakresie. Projektowaną sieć wodną należy włączyć do istniejącego rurociągu PE Ø 110 za pomocą trójnika Ø 110/110/100 w drodze ul. Tęczowej. W związku z rozbudową osiedla i zwiększonym zapotrzebowaniem w wodę należy zmodernizować hydrofornię przy ul. Mickiewicza i zamontować pompy o wydajności zapewniającej niezakłócony pobór wody przez mieszkańców.
- ✓ Zapewnia się odbiór ścieków sanitarnych, w związku z tym należy: zaprojektować kolektor sanitarny z rur PCV DN 160 wraz z przyłączami do granicy działki i wpiąć się do studzienki zlokalizowanej w drodze ul. Tęczowej o rzędnej 347.75. Na kolektorze posadowić studzienki kanalizacyjne Ø 325 teleskopowe z włazem żeliwnym B- 50 lub żelbeton. W związku z brakiem odpowiednich spadków zaprojektować i posadowić odpowiednią ilość przepompowni ścieków umożliwiającą niezakłócony odbiór ścieków.

Projekt budowy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej należy uzgodnić z tutejszym Zakładem.

Sprawę prowadzi:  
Kierownik ds. sieci i urządzeń wod.-kan.  
Małgorzata Stępień  
tel. 757413309 lub 757413277 wew. 48  
mail m.stepien@zgkboldow.pl

**DYREKTOR**  
Zakładu Gospodarki Komunalnej  
*[Signature]*  
Krzysztof Andrzejewski