

Zamawiający:

GMINA JELCZ-LASKOWICE

ul. W. Witosa 24

55-220 Jelcz-Laskowice

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy: postępowania pn. „**Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Jelcz-Laskowice**”

Zamawiający informuje, zgodnie z art. 284 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2023 poz. 1605 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że dla sytuacji obliczeniowych, w których brak jest informacji dotyczącej odległości od lampy np. LP 20, lub odległości są powyżej 60 m, np. LP 365 (odległość 109m), LP. 41, należy przyjąć uśrednioną wartość odległości od lampy dla danej, konkretnej drogi.

Odpowiedź:

Dla LP 20 należy przyjąć wartość 24,5. W sytuacjach, w których odległości się większe niż 60 m należy przyjąć średnią dla danej drogi.

Pytanie 2

Czy w przypadku dla opraw zawieszonych na wysokości 3m, Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie klasy natężeniowej typu P?

Odpowiedź:

W tym przypadku wyraża się zgodę na zastosowanie klasy P4.

Pytanie 3

Dzień dobry, lampa o ID 502 nie posiada wartości modułu. Bez tej wartości Wykonawca nie jest w stanie wykonać poprawnych obliczeń. Prosimy o podanie tej wartości.

Odpowiedź:

Dla ID502 należy przyjąć wartość 24,5.

Pytanie 4

Czy zamawiający dysponuje obliczeniami referencyjnymi, jeżeli tak to proszę o ich udostępnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje obliczeniami referencyjnymi.

Z upoważnienia Burmistrza
Ilona Wróblewska
Stanowisko ds. zamówień publicznych