



Gmina Rudniki
ul. Wojska Polskiego 12A
46-325 RUDNIKI
woj. opolskie

Rudniki, dnia 01.07.2025 r.

Oznaczenie sprawy: PRG.271.11.2025

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. **Wykonanie miejsc parkingowych przy Urzędzie Gminy**, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.06.2025 r., nr ogłoszenia 2025/BZP 00284032/01.

Niniejsze postępowanie jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz, w sprawach nieuregulowanych ustawą Pzp, przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1061 z późn. zm.).

W prowadzonym postępowaniu Zamawiający otrzymał pytanie. Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej SWZ).

Pytanie

Dzień dobry.

Proszę o podanie wytycznych dot. słupów, fundamentów oraz lamp, jakie Zamawiający dopuści do zamontowania.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z punktami 24 i 26 przedmiaru należy dokonać montażu słupa oświetleniowego stalowego ocynkowanego (nie malowany) wysokość 5m z prefabrykowanym fundamentem F-100/200 lub innym typowym fundamentem dostosowanym do typowego montowanego słupa.

Na słupie należy zamontować oprawy oświetleniowe LED moc 21W.

Z up. WÓJTA

Joanna Bryś
sekretarz gminy