



Gmina Zambrów  
ul. Fabryczna 3  
18-300 Zambrów

Zambrów, dnia 02.08.2024 r.

Rrg.271.12.2024

**Wykonawcy biorący  
udział w postępowaniu**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji nr sprawy: Rrg.271.12.2024 pn.: „**Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Konopki Jabłoń, Stare Krajewo, Długobórz**”.

### **ODPOWIEDZI NA PYTANIA I WYJAŚNIENIA**

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SWZ.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:

#### **Pytanie nr 1**

W związku z ostatnią modernizacją opraw na terenie gminy Zambrów, zwracamy się z pytaniem do Zamawiającego - czy dopuszcza montaż opraw innego producenta niż w projekcie ?

#### **Odpowiedź nr 1**

Tak.

Zamawiający informuje, że oprawy muszą posiadać:

- certyfikat D4i
- gniazdo zaga
- układ sterujący oprawy powinien umożliwiać sterowanie poprzez istniejącą na terenie gminy platformę InterAct

Sterowanie – midiBLUE NFC PRODUCENT RABBIT

Odpowiedź na pytanie ma moc wiążącą dla uczestników postępowania i stanowi uzupełnienie specyfikacji warunków zamówienia.

W związku z udzielonymi odpowiedziami zamawiający nie wydłuża terminu składania ofert.