UWAGI:
1) ROZPATRYWAĆ Z RYSUNKAMI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO.
2) NIE WOLNO BRAĆ WYMIARÓW ZE SKALI.
3) WSZYSTKIE RZĘDNE ORAZ WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE.
4) WSZYSTKIE POWIERZCHNIE BETONU STYKAJĄCE SIĘ Z GRUNTEM ZABEZPIECZYĆ ABIZOLEM 2R+P.
5) PROJEKTOWANE FUNDAMENTY POSADAWIAĆ NA NOŚNYM NIENARUSZONYM GRUNCIE RODZIMYM.
6) W PRZYPADKU NATRAFIENIA, W POZIOMIE FUNDAMENTOWANIA, NA GRUNTY NIENOŚNE LUB INNE NIŻ ZAŁOŻONO DO OBLICZEŃ NALEŻY TE GRUNTY USUNĄĆ, A W TO MIEJSCE UŁOŻYĆ CHUDY BETON EW. NASYP ZAGĘSZCZANY WARSTWAMI.

RZUT PODSTAWY

Zbrojenie dolne



Zbrojenie górne







Układać naprzemiennie







Wykaz stali

POZ.	#[mm]	Szt.	L[m]	8	12	UWAGI...
1	12	11	3.12		34.30	patrz rysunek
2	12	10	3.16		31.58	patrz rysunek
3	12	1	1.76		1.76	pret prosty
4	12	38	2.46		93.48	pret prosty
5	12	18	2.00		36.02	patrz rysunek
6	8	26	2.58	67.08		patrz rysunek
7	8	26	2.40	62.40		patrz rysunek
8	12	19	1.28		24.32	patrz rysunek
9	12	9	2.94		26.47	patrz rysunek
10	12	9	2.96		26.66	patrz rysunek
			[m]	129.48	274.59	suma dlugosci
			[kg/m]	0.395	0.888	ciezar jedn.
			[kg]	51.14	243.83	ciezar sum.
			[kg]		294.98	ciezar calk.

Beton C25/30 (B30) F150
Otulina 4,5cm - płyta (spód)
3,5cm - pozostałe pow.
Stal zbrojeniowa A-IIIN

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	WYDZIAŁ INSTALACJI BUDOWLANYCH HYDROTECHNIKI I INŻYNIERII ŚRODOWISKA 00-653 WARSZAWA, UL. NOWOWIEJSKA 20		
INWESTYCJA:	Dostosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Stołówki Centralnej Politechniki Warszawskiej, ul. Rektorska 2, Warszawa dz. ewid. 9, obręb 5-05-08, jedn. ewid.:146510_8, Dzielnica Śródmieście		
INWESTOR:	POLITECHNIKA WARSZAWSKA Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa		
FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY		
RYSUNEK:	PODSTAWA PODNOŚNIKA		
BRANŻA:	KONSTRUKCJA		
PROJEKTANT:		NR UPRAWNIEŃ	
mgr inż. Wiesław Waszczak		MAZ/0224/PWBKb/15	
OPRACOWANIE			
DATA: 30.06.2022	SKALA: 1:25	NUMER RYS: K-1	

Wszystkie prawa zastrzeżone. Ten rysunek objęty jest PRAWEM AUTORSKIM
Nie wolno kopiować bez zgody autorów. Nie skalować wymiarów z rysunku.
Rozpatrywać łącznie z opisem.