

Od: Dział Dokumentacji Energetycznej

Do: ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH w GRUDZIĄDZU
ul. Waryńskiego 34A
86-300 GrudziądzZnak: RG/2MMD/AK/U/288/ 2023
L. dz. EOP/KD/9/2023/04/04559

Grudziądz, dnia 09.05.2023 r.

**Dot. projektu zagospodarowania terenu przebudowy ulic na Osiedlu Mieszkaniowym MNISZEK
w Grudziądzu na obszarze obejmującym ulice: Wyczółkowskiego, Pałucką, Dobrzyńską,
Lubuską, Żuławską i Tatrzańską zgodnie z załączonymi mapami.**

W odpowiedzi na zlecenie wykonania usługi uzgodnienia branżowego dla sprawy j. w. Informujemy, że plany sytuacyjne (mapy) terenu przedmiotowej inwestycji uzgodniono pod względem uzbrojenia elektroenergetycznego z uwagami jak niżej:

OZNACZENIA:



kabel elektroenergetyczny SN-15 kV
kabel elektroenergetyczny nN-0,4 kV
linia napowietrzna nN-0,4 kV

1. Skrzyżowania i zbliżenia z istniejącymi kablami elektroenergetycznymi będącymi w naszej eksploatacji, które występują w obrębie terenu projektowanej przebudowy ulic: Wyczółkowskiego, Pałuckiej, Dobrzyńskiej, Lubuskiej, Żuławskiej i Tatrzańskiej w Grudziądzu należy wykonać zgodnie z obowiązującą Polską Normą.
2. Istniejące kable elektroenergetyczne wkreślono orientacyjnie. Celem dokładnego ustalenia tras kabli należy wykonać ręczne przekopy próbne.
3. Prace ziemne prowadzone w pobliżu kabli elektroenergetycznych wykonać ręcznie (łopatą).
4. Wszystkie uszkodzenia istniejących kabli elektroenergetycznych z racji prowadzenia robót zostaną usunięte kosztem inwestora.
5. Prowadzenie robót budowlanych w pobliżu czynnych napowietrznych linii elektroenergetycznych wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003r.)
6. Pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi nie wolno składować materiałów oraz prowadzić robót sprzętem mechanicznym.
7. Wkreślone: kable SN-15 kV i nN-0,4 kV oraz linie napowietrzne nN-0,4 kV należy nanieść na wszystkie egzemplarze projektu.
8. Przed przystąpieniem do wykonawstwa inwestycji należy uaktualnić powyższe uzgodnienie.
9. Uzgodnienie ważne do dnia 09.05.2025 roku.

UWAGA:

- W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z istniejącymi kablami elektroenergetycznymi SN-15 kV oraz nN-0,4 kV, które występują w obrębie terenu projektowanej przebudowy rzeczonych ulic w Grudziądzu na w/w kable należy nałożyć rury ochronne dwudzielne np. typu AROT dostosowane do przekrojów kabli.

- Prace związane z rozwiązaniem kolizji należy zgłosić pisemnie z 14 dniowym wyprzedzeniem podając numer niniejszego uzgodnienia i wykonać pod nadzorem pracowników tutejszego Rejonu Dystrybucji, po uprzednim przygotowaniu miejsc pracy oraz wyłączeniu kabli spod napięcia. Za wyłączenie urządzeń i przygotowanie miejsc pracy zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie z obowiązującą Taryfą ENERGA-OPERATOR SA.

- W przypadkach uszkodzeń lub awarii istniejących: kabli SN-15 kV i nN-0,4 kV oraz elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4 kV, koszty napraw i poniesione straty jak również utracone korzyści przez Rejon Dystrybucji w Grudziądzu będące efektem tych uszkodzeń podczas wykonywania robót pokrywa ich wykonawca.




Energa
operator

- W sytuacjach kiedy zaistnieją kolizje z istniejącymi niezainwentaryzowanymi kablami elektroenergetycznymi bądź kablami ułożonymi na trasach odbiegających od inwentaryzacji geodezyjnej, każdy taki przypadek należy rozpatrywać indywidualnie. ENERGA-OPERATOR SA Rejon Dystrybucji Grudziądz oraz Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu przy udziale wykonawcy robót, projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego podejmie decyzję o sposobie usunięcia kolizji (przebudowa kabli, założenie rur osłonowych, itp.) W razie konieczności przebudowy kolidujących urządzeń elektroenergetycznych (przebudowa kabli, zabudowa rur osłonowych) koszty związane z rozwiązaniem kolizji pokrywa Gmina-Miasto Grudziądz.
- Z uwagi na skrzyżowania oraz zbliżenia z istniejącymi kablami SN-15 kV i nN-0,4 kV wszystkie roboty budowlane należy wykonywać pod stałym nadzorem przedstawicieli tutejszego Rejonu Dystrybucji. Wykonywana inwestycja winna być na bieżąco odbierana przez służby Rejonu Dystrybucji Grudziądz.
- Podczas prowadzenia prac ziemnych gdy odkryta zostanie istniejąca podziemna infrastruktura elektroenergetyczna będąca naszą własnością należy zachować szczególną ostrożność oraz zabezpieczyć ją poprzez nałożenie rur osłonowych. Nie należy samowolnie zmieniać usytuowania naszych urządzeń podziemnych zarówno w zakresie ich przebiegu, głębokości ułożenia w gruncie a także sprawności technicznej.
- Należy zachować odpowiednie odległości pionowe planowanej nawierzchni przedmiotowych ulic w stosunku do istniejącej elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4 kV zgodnie z obowiązującymi normami.
- Nie wyklucza się istnienia na obszarze przedsięwzięcia innych nie wykazanych urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o, których brak jest informacji w instytucjach branżowych.
- Uzgodnienie dotyczy tylko i wyłącznie projektu zagospodarowania terenu przebudowy w/w ulic w zakresie infrastruktury drogowej. Nie uzgadniamy energetycznej sieci oświetlenia ulicznego ujętej na mapach dotyczących powyższego zadania inwestycyjnego.

K/O: 2MMID - a/a
W zał. mapy (plany sytuacyjne)
Sprawę prowadzi: Adam Krajewicz
tel. (056) 470 62 92

2

Z poważaniem:
Kierownik Zdziału
Dokumentacji Energetycznej

Krzysztof Szumotalski