



Urząd Gminy Jezewo, ul. Świecka 12, 86-131 Jezewo  
Referat Rolnictwa i Budownictwa  
tel. 52 33 180 25, fax. 52 522 81 49  
e-mail: sekretariat@jezewo.eu  
www.bip.jezewo.eu

**Urząd Gminy**  
**86-131 Jezewo**  
woj. kujawsko-pomorskie  
tel. 331-80-25; 331-80-77  
fax 331-80-68 (16)

Jezewo, dn. 12.01.2023 r.

RRiB.271.12.2022

### Wszyscy Wykonawcy

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu podstawowego z możliwością negocjacji na realizację zadania pn.: „**Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Jezewo**”

Gmina Jezewo stosownie do art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 roku poz. 1710 z późn. zm.) udziela wyjaśnień na otrzymane dnia 11.01.2023 r. poniższe zapytania:

#### **Pytanie nr 1**

*Zgodnie z załączonym przedmiarem dla ul. Brzozowej (poz. 5.3) oraz Rys. D3 (przekroje konstrukcyjne) należy wykonać przepust z rur hdpe fi 600 mm o dł. 14,00 mb, natomiast zgodnie z częścią opisową (pkt. 3.2) należy wykonać przepust z tworzywa hdpe śr. 800 mm. Prosimy o podanie właściwej średnicy jaką należy przyjąć do wyceny.*

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, iż dla ul. Brzozowej należy wybudować przepust o średnicy 600 mm.

#### **Pytanie nr 2**

*Zgodnie z zapisami SST należy wykonać odcinki próbne, prosimy o informację czy będą one wymagane przez Zamawiającego (jeśli tak to prosimy o wskazanie powierzchni wraz z lokalizacją).*

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wymaga wykonania odcinków próbnych dla budowy dróg gminnych.

#### **Pytanie nr 3**

*Zgodnie z przedmiarami robót materiały pochodzące z rozbiórki, uznane przez Zamawiającego za wartościowe, pozostają jego własnością i należy je wywieźć na miejsce wskazane przez Zamawiającego. Prosimy o podanie lokalizacji magazynu Zamawiającego dla materiałów rozbiórkowych.*

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający miejsce składowania materiałów pochodzących z rozbiórki wskazuje plac mieszczący się przy ulicy Laskowickiej 6 w miejscowości Jeżewo.

#### **Pytanie nr 4**

*Zgodnie z przedmiarem dla ul. Jana Pawła II (poz. 7.1) oraz dla ul. Batorego (poz. 8.1) należy wykonać oczyszczenie i skropienie warstw w kruszywa łamanego, jednak zgodnie z dokumentacją i przedmiarem zaprojektowano nawierzchnie z kostki betonowej. Prosimy o potwierdzenie, że ww. pozycje nie podlegają wycenie.*

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, iż powyższa pozycja podlega wycenia w zakresie oczyszczenia (bez skropienia).

#### **Pytanie nr 5**

*Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 6) do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie bieżącej obsługi archeologicznej. Czy należy przez to rozumieć jedynie nadzór w trakcie prowadzonych robót ziemnych? Czy w przypadku konieczności przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych ich koszt pokryje Zamawiający?*

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, iż w przypadku konieczności przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych, ich koszt pokryje Zamawiający.

#### **Pytanie nr 6**

*Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 7) do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie nadzoru przyrodniczego. Jaki dokładnie nadzór należy przyjąć do wyceny (np. dendrologiczny, ornitologiczny, herpetologiczny)?*

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, iż do zapewnienia nadzoru przyrodniczego należy wycenić nadzór ornitologiczny.

#### **Pytanie nr 7**

*Prosimy o podanie średnic rur dwudzielnych na kable elektroenergetyczne i przyłącza wodociągowe.*

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, iż kable energetyczne i telekomunikacyjne winny być zabezpieczone rurami o średnicy 110 mm, natomiast przyłącza wodociągowe rurami o średnicy 75 mm.

### **Pytanie nr 8**

*Zgodnie z częścią opisową dla ul. Batorego (pkt. 3.1) dla zjazdów zaprojektowano podbudowę z kruszywa gr. 15 cm, natomiast w przedmiarze jest tylko pozycja dla podbudowy gr. 20 cm. Prosimy o informację jaką grubość podbudowy przyjąć do wyceny.*

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, iż do wyceny podbudowy dla zjazdów należy przyjąć kruszywo o gr. 20 cm.

### **Pytanie nr 9**

*Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa wapiennego na warstwę podbudowy?*

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa wapiennego na warstwę podbudowy.

### **Pytanie nr 10**

*Prosimy o podanie wymaganego okresu pielęgnacji dla projektowanych terenów zielonych.*

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wymaga pielęgnacji projektowanych terenów zielonych w okresie 12 m-cy od zakończenia realizacji inwestycji.



WOJTY  
mar Matej Rakowicz

### **Otrzymują:**

1. Ogłoszono na stronie internetowej: <http://www.platformazakupowa.pl>
2. Aa.

---

Osoba do kontaktu: Małgorzata Lach  
tel. 52 33 078 24  
e-mail: [m.lach@jezewo.eu](mailto:m.lach@jezewo.eu)

