YnTKSYekw 1x2x1

HDGs 2x1

HTKSH 3x2x0.8

HDGs 3x2.5

YTKSYekw 3x2x0.8

Czujka optyczna dymu IQ8Quad nr.802371 Esser
+Gniazdo czujki IQ8Quad nr.805590 Esser

Czujka wielosensorowa optyczno dymu oraz temperatury IQ8Quad nr.802374 Esser
+Gniazdo czujki IQ8Quad nr.805590 Esser
* Zewnętrzny wskaźnik zadziałania czujki (aktywny) nr.801824 Esser

Czujka wielosensorowa optyczno dymu oraz temperatury IQ8Quad nr.802374 Esser
+Gniazdo czujki IQ8Quad nr.805590 Esser

ROP z izolatorem zwarć (wykonanie mate) nr.804971 Esser

Adapter eBK-4G/2r nr.808613 Esser
+ Izolator zwarć adaptera/sterownika nr.788612 Esser
+ Obudowa natynkowa adaptera/sterownika (RAL 9016) nr.788650 Esser

Sterownik liniowy 12 przeciznikowy eBK-12R nr.808610 Esser
+ Izolator zwarć adaptera/sterownika nr.788612 Esser
+ Obudowa natynkowa adaptera/sterownika (RAL 9016) nr.788650 Esser

Sygnalizator akustyczny

Puszka PIPIA F.W2

II PIETRO

I. PIETRO

PARTER

PIWNICA

HDGs 2x1

Porter Pom. W5

YnTKSYekw 1x2x1

Centrala SAP 2
ESSER IQ8Control M (808004)
+
Dodatkowy wskaźnik 192
grup dozorowych (786000)
+
Moduł sieciowy ekspresji RLS 980 (786845)
Karta nadzorcza nr.3 rozszerzenia (787535)
Mikromoduł pętli analogowej (786385)
Mikromodułz przekaźnika nadzorowanym (787533)
Mikromodułz wyjściowy z nadzorowanym monitoringu (786383)
Mikromodułz przekaźnika nadzorowanym (771535)
Mikromodułz przekaźnika nadzorowanym (787533)
Mikromodułz przekaźnika nadzorowanym (787533)
Mikromodułz przekaźnika nadzorowanym (787533)
2x24Ah 230V/ 24V

Centrala SAP 1
ESSER IQ8Control M (808004)
+
Zespół obsługi z drukarką 8000M/C pl (786860 )
+
Moduł sieciowy ekspresji RLS 980 (786845)
Karta nadzorcza nr.3 rozszerzenia (787535)
Mikromoduł pętli analogowej (786385)
Mikromoduł pętli analogowej (786385)
Karta nadzorcza nr.3 rozszerzenia (787535)
Mikromoduł pętli analogowej (786385)
Mikromoduł pętli analogowej (786385)
2x24Ah 230V/ 24V

Tablica TDNS

Tablica TDP

DWPU 8P1N

230V RGR

HDGs 2x1

230V RGR

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Opracowała projektowa: LABORATORIUM ARCHITEKTURY
Tr-inż Szlezer, ul.Zawodzkiego 52
tel.606 496 496, 32 428 496

INSTALACJE ZASILAJĄCE I SYGNALIZACJI POŻAROWEJ
W SZKOLNE PRZY ULICY STRZAŁKOWEJ NR 20
PROJEKT INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ (SAP) - PROJEKT ZAMIENNY

Temat rysunku: **Schemat sygnalizacji p.poż.**

| | |
|---|---|
| adres | ul. Strzałkowa 20, 74-735 Szczecin |
| Inwestor | Zachodniopomorskie Centrum Strategii |
| Projektant | mgr inż. Aleksander Warzyszewicz upr. 52/SZ/78 |
| Sprawdził | mgr inż. Grzegorz Gos upr. 2175/2002 |
| Opracował | |
| Skala | BRAKU |
| Data | Lipiec 2022 |
| Nr rys. | E-1 |

PROJEKT WYKONAWCZY, CZĘŚĆ SANITARNA

Projekt architektoniczny podlega ochronie prawnej na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie bez zgody Autora zabronione.