

Zbrośławice, dn. 29.08.2024 r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 poz.1605 z późn. Zm.) zwanej dalej ustawą Pzp na: „**Instalacja fotowoltaiczna dla Centralnej Oczyszczalni ścieków w Przezchlebiu**” - zaprojektuj i wybuduj”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2, art. 284 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający – Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Zbrośławicach publikuje treści pytań i udziela na nie odpowiedzi.

### **Pytania i odpowiedzi do SWZ**

#### **Pytanie 1:**

Czy optymalizatory są wymagane?

#### **Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1:**

Zamawiający wskazuje, iż zakres prac winien być zgodny z zapisami PFU – tak optymalizatory są wymagane

#### **Pytanie 2:**

Przez jaki okres i z jaką częstotliwością Zamawiający wymaga przeglądów serwisowych?

#### **Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 2:**

Zamawiający wskazuje, iż przeglądy serwisowe winny być zgodne z kartą charakterystyki i wymagań producenta celem utrzymania okresu gwarancji jak wskazano w dokumentacji przetargowej.

#### **Pytanie 3:**

Czy Zamawiający ma określone wymagania dotyczące oświetlenia instalacji?

#### **Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 3:**

Zamawiający wskazuje, iż nie określił wymagań dotyczących oświetlenia instalacji. Proponuje się montaż lamp ledowych z czujnikiem ruchu i czujnikiem zmierzchu.