



**GMINA BRODNICA**  
87-300 Brodnica ul. Mazurska 13  
tel. (0-56) 4941612, fax. (0-56) 4941640  
sekretariat@brodnica.ug.gov.pl

RI.271.17.2024.JK

Brodnica, dnia 15 listopada 2024 r.

### **Odpowiedź na zapytanie do SWZ**

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Podgórz, Kominy, Wybudowanie Michałowo i Karbowo**”

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) udostępniam treść zapytania do SWZ wraz z wyjaśnieniami.

#### **Pytanie**

*W PROJEKCIE PODANE SĄ SŁUPY OŚWIETLENIOWE STALOWE OCYNKOWANE:*

*"Projektuje się stalowe ocynkowane, sześciokątne, słupy oświetleniowe o wysokości 11m, 10m , 9m" oraz "projektuje się stalowe ocynkowane słupy oświetleniowe o wysokości 9m do I strefy wiatrowej" czy zamawiający dopuszcza zastosowanie słupów okrągłych we wszystkich zadaniach?.*

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza słupy okrągłe pod warunkiem zachowania wymaganych parametrów,

*Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym  
Justyna Klimowska – Sekretarz Gminy Brodnica*