

Wyjaśnienia treści SWZ i pytań nr 3

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **”Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Luchowo (Berlinki)”**

Pytanie: 5.

W nawiązaniu do zamieszczonej na platformie zakupowej Zamawiającego odpowiedzi na pytanie dotyczące zmiany technologii wykonania kanalizacji sanitarnej oraz materiału z jakiego mają być wykonane kanały wnoszę o doprecyzowanie odpowiedzi. Słowo "preferuje" nie stanowi jasnej odpowiedzi.

Odpowiedź: 5

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę technologii wykonania robót z przewiertów sterowanych na wykop otwarty.

Przy wykonywaniu robót w wykopie otwartym należy stosować materiał przewodów podany w STWIOR punkt 2.1 tj.: przewody o średnicy DN315mm, DN400 i DN200mm wykonać z rur i kształtek PVC-U klasy S o połączeniach kielichowych (kształtki z uszczelkami wargowymi,) o jednorodnej strukturze ścianki rur i kształtek i o sztywności obwodowej nominalnej minimum 8 KN/m², produkowanych zgodnie z normą PN-EN-1401:2009.

Natomiast dla średnic dn500 i dn600 Zamawiający dopuszcza materiał z rur PP z polipropylenu o podwójnej ściance i sztywności obwodowej SN8, produkowanych zgodnie z normą PN-EN13476-3+A1:2009 z wbudowaną uszczelką wargową.

BURMISTRZ
Piotr Łosoś 