



ITT.6222.1962.2024

Kraków, 01.10.2024 r.

Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci:
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie
ul. Podchorążych 2
30-084 Kraków

Pełnomocnik:
Michał Boroń
ul. Kościuszki 11
97-500 Radomsko

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ

Dotyczy: przyłącza wodociągowego

Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna, dalej WMK S.A., działając na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 757), w odpowiedzi na wniosek z dnia 21.08.2024 r., ustala następujące warunki przyłączenia do sieci wodociągowej oraz podaje informację o braku możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej **projektowanego budynku użyteczności publicznej na działkach nr. 167/97, 167/98, 167/99, 167/100 obr. 2 j.ew. Krowodrza przy ul. Lucjana Rydla w Krakowie.**

1. WARUNKI DOSTAWY WODY

- 1.1. Dostawa wody w ilości $Q_{dśr} = 16,5 \text{ m}^3/\text{d}$ możliwa jest z sieci wodociągowej DN150 mm biegnącej wzdłuż ulicy Lucjana Rydla. Sieć ta pracuje w strefie zasilania w wodę o rzędnej linii ciśnień wynoszącej średnio 250,00 m n.p.m. Przyłączenie przedmiotowego budynku do ww. sieci wodociągowej wymaga budowy przyłącza wodociągowego.
- 1.2. Wodomierz główny zainstalować w budynku (w pomieszczeniu zgodnym z obowiązującymi w tym zakresie przepisami) lub w studni wodomierzowej zlokalizowanej możliwie blisko sieci. Bezpośrednio za zaworem za wodomierzem głównym należy zamontować odpowiedni zespół zabezpieczający przed możliwością wtórnego zanieczyszczenia wody w sieci wodociągowej, dostosowany do rodzaju urządzeń i wyposażenia instalacji wodociągowej (norma PN-EN 1717: 2003).

Administratorem danych osobowych są WMK S.A.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie: <https://wodociagi.krakow.pl/strefa-klienta/rodo.html>

Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna

Prezes Zarządu: Piotr Ziętara, Wiceprezesi Zarządu: Paweł Senderek, Janusz Wesołowski, Członkowie Zarządu: Katarzyna Jachymska, Wojciech Szczepanik, Mariusz Szubra
Krajowy Rejestr Sądowy, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy, Nr KRS: 0000057956, NIP: 6750000065, Regon: 350720714
Kapitał zakładowy: 234 567 000,00 zł w całości opłacony, Bank Pekao S.A. I O/Kraków, konto: 43 1240 1431 1111 0000 1045 3324, BDO: 000007387

- 1.3. Studnia wodomierzowa (która stanowić będzie własność i pozostanie w eksploatacji odbiorcy usług) winna spełniać warunki szczelności, być zabezpieczona przed napływem wód opadowych, posiadać klamry złączowe z materiału odpornego na korozję oraz otwór włazowy o średnicy nie mniejszej niż 600 mm, zaopatrzony w dwie pokrywy, z których wierzchnia powinna być dostosowana do przewidywanego obciążenia ruchem pieszym lub kołowym. Miejsce lokalizacji studni wodomierzowej winno być oznaczone w sposób trwały. Studnia wodomierzowa winna posiadać przejścia szczelne przez ściany, umożliwiające przeprowadzenie przewodów wodociągowych przy zapewnieniu warunków szczelności.
- 1.4. WMK S.A. zapewnia dostawę wody głównie do celów bytowych, usługowych i przemysłowych, a bilans wody w tym zakresie stanowi podstawę do wymiarowania przyłącza wodociągowego i doboru średnicy wodomierza głównego. Dostawa wody na cele przeciwpożarowe możliwa jest tylko w ograniczonej ilości, wynikającej z doboru średnicy przyłącza wodociągowego i wodomierza głównego. Specjalne wymagane warunki ochrony p.poż. uzależnione od klasy zagrożenia ogniowego obiektu winny zostać rozwiązane w ramach instalacji wodociągowej za wodomierzem głównym (np. poprzez zastosowanie zbiorników przeciwpożarowych).
- 1.5. Zasady planowania przyłącza wodociągowego (przebieg, parametry, materiał, dobór średnicy wodomierza głównego) oraz sposób jego realizacji (w tym zainstalowania zestawu wodomierza głównego) przewidzieć zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozdziale V.1 opracowania pn. „Wytyczne eksploatacyjne w zakresie projektowania, realizacji i odbiorów urządzeń i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych”, które dostępne jest na stronie internetowej www.wodociagi.krakow.pl.

2. WARUNKI FORMALNE

- 2.1. Niniejsze warunki przyłączenia do sieci stanowią wyłącznie zapewnienie zdolności posiadanych przez WMK S.A. urządzeń wodociągowych do świadczenia usług w zakresie dostawy wody w ilości podanej powyżej. Warunki te nie naruszają praw własności osób trzecich. Realizacja przyłączenia do sieci wymaga posiadania prawa do dysponowania terenem na cele budowlane. Uzyskanie tego prawa leży w gestii podmiotu ubiegający się o przyłączenie do sieci.
- 2.2. Na trasie przebiegu przyłącza winien pozostać technologiczny pas terenu, wolny od obiektów budowlanych i zadrzewień, o szerokości 1,0 m (licząc od krawędzi przewodu po obu jego stronach).
- 2.3. Przyłączenie do sieci wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszymi warunkami przyłączenia do sieci.
- 2.4. W celu weryfikacji zgodności przyłączenia do sieci z niniejszymi warunkami oraz określenia możliwości eksploatacji przyłącza przez Wodociągi Miasta Krakowa, przed przystąpieniem do robót zaleca się przedłożyć w WMK S.A. 2 egz. dokumentacji zawierającej:
 - plan sytuacyjny, o którym mowa w art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2024 r. poz. 725) z trasą przyłącza,
 - dobór parametrów przyłącza wraz z obliczeniami ciśnienia wymaganego dla zaopatrzenia w wodę obiektu,
 - profil przyłącza wodociągowego,
 - rzut budynku z miejscem lokalizacji zestawu wodomierza głównego (w przypadku jego lokalizacji w budynku),

- schemat montażu zestawu wodomierza głównego w budynku/studni wodomierzowej.
Dokumentację tą wraz z wnioskiem złożyć w Centrum Obsługi Mieszkańców WMK S.A. (Kraków, ul. Senatorska 9) w godzinach 7⁰⁰-17⁰⁰ (poniedziałek) oraz 7⁰⁰-15⁰⁰ (wtorek – piątek).
- 2.5. Przed przystąpieniem do wykonywania robót, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci winna złożyć w Centrum Obsługi Mieszkańców WMK S.A. (Kraków, ul. Senatorska 9) pisemny wniosek o przeprowadzenie czynności odbiorowych.
- 2.6. Nie spełnienie wymagań zawartych w niniejszych warunkach przyłączenia do sieci, może skutkować odmową odbioru przyłącza przez WMK S.A., a co za tym idzie odmową przyłączenia do sieci.
- 2.7. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie może zaruszać ustaleń obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon Fortu Bronowice”.

3. INFORMACJE DODATKOWE

- 3.1. Teren, na którym planowana jest przedmiotowa inwestycja przewidziany jest do skanalizowania w systemie kanalizacji rozdzielczej. Odprowadzenie ścieków bytowych z planowanego budynku wymaga budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rydla oraz przyłącza.
W wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych WMK S.A. nie jest przewidziana budowa sieci kanalizacyjnej w tym rejonie.
W przypadku, gdy plany inwestycyjne poszczególnych inwestorów wyprzedzają plany inwestycyjne WMK S.A., mogą oni wybudować z własnych środków sieć kanalizacyjną w zakresie niezbędnym do korzystania z usług WMK S.A. W celu uzyskania informacji technicznej określającej możliwość i zasady budowy sieci kanalizacyjnej konieczne jest złożenie w WMK S.A. stosownego w tym zakresie wniosku (DRUK NR ITT-4).
- 3.2. W sprawie możliwości odprowadzenia wód opadowych należy zwrócić się do jednostki miejskiej „Klimat-Energia-Gospodarka Wodna” (Kraków, os. Szkolne 27).
- 3.3. Dane dotyczące sieci oraz przyłączy będących w posiadaniu WMK S.A. można uzyskać w Centrum Obsługi Mieszkańców (Kraków, ul. Senatorska 9).
- 3.4. Przesłane materiały zatrzymujemy do celów służbowych.

Niniejsze warunki przyłączenia do sieci ważne są dwa lata od daty wydania.

Opracował: Pitala Monika tel. +48 12 433 34 86

KIEROWNIK
Działu Technicznego

Kazimierz Rospond

Otrzymują:

- 1. Adresat - 2 egz.
- 2. ITT - aa (O/33883/2024)