



ROZDZIELNICA RK 400VAC SEKCJA I (KOTŁOWNIA)



ROZDZIELNICA RK 400VAC SEKCJA II (KOTŁOWNIA)



UWAGI:

- Na elewacji pola zasilającego dodatkowo umieścić:
 - przycisk ZALĄCZ (zielony)
 - przycisk WYŁĄCZ (czerwony)
 - diodowy wskaźnik położenia wyłącznika (3 kolorowy)
 - lampkę stanu wyłącznika
- Na elewacji pola sprzęgłowego dodatkowo umieścić:
 - przycisk ZALĄCZ (zielony)
 - przycisk WYŁĄCZ (czerwony)
 - przycisk TEST LAMPEK (czarny)
 - diodowy wskaźnik położenia wyłącznika (3 kolorowy)
 - lampkę stanu wyłącznika
- Na elewacji każdego pola odpływowego z wyłącznikiem dodatkowo umieścić:
 - lampkę stanu wyłącznika

<div><div></div><div>BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI SEPARATOR Sp. z o.o. 40-750 Katowice, ul. T. Boga-Zeleńskiego 105 tel. 32-705 57 00; fax. 32-705 57 01</div></div>				
Specjalność:	Nazwisko:	Upr. bud.:	Data:	Podpis:
Budowlana	Proj. mgr inż. Elżbieta Gloc	642/90	10.2015r.	
Elektryczna	Spr. mgr inż. Piotr Obłąk	SLX/3720/P00K/11	10.2015r.	
	mgr inż. Przemysław Stana	SLX/0815/P00E/05	10.2015r.	
Instalacyjna	mgr inż. Stanisław Sadleir	127/83/B-8	10.2015r.	
	Proj. mgr inż. Grzegorz Cal	SLX/4443/P00S/12	10.2015r.	
	Spr. mgr inż. Grzegorz Goliński	SLX/3726/P00S/11	10.2015r.	
Kierownik Projektu	mgr inż. Michał Ros	MAP/0400/P00K/14	10.2015r.	
Nr archiwalny: 2396/T	Nr rysunku			
Skala: 1:50	15024E-PB-3.3			
Temat opracowania:				
PROJEKT BUDOWLANY				
BUDOWA UKŁADU ZASILANIA ENERGIA ELEKTRYCZNĄ O NAPIĘCIU 20 kV OBIEKTÓW CIEPŁOWNI RYDUŁTOWY SP. Z O.O.				
Inwestor:				
Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o.o., ul. A. Mickiewicza 21; 44-280 Rydułtowy Kogon Sp. z o.o., ul. A. Mickiewicza 21; 44-280 Rydułtowy				
Adres obiektu budowlanego:				
Miasto Rydułtowy numery działek: 429/25; 412/25; 410/25; 418/25; 2807/54; 423/25				
Tytuł rysunku:				
Budynek kotłowni Schemat strukturalny rozdzielnic RK 400VAC				