

Konarzyny, dnia 11.07.2023 roku

ZP.271.5.2023

Wszyscy wykonawcy

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami dla zadania pn. „**Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny**”:

Pytanie 1

w zakresie parametrów paneli: czy dopuszcza się odstępstwa: od wagi np. 23 kg

w zakresie sprawności np. 20,7 %

w zakresie mocy np. 400 Wp, 410 Wp

w zakresie parametrów inwerterów: czy dopuszcza się odstępstwa w zakresie napięcia wejściowego np. 180-1100 V

Odpowiedź 1

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza się zmiany max wagi panela 21,5kg oraz niższej mocy 415Wp i sprawności mniejszej 20,9%.

Nie dopuszcza się również zmiany zakresu dolnego napięcia wejściowego DC falownika - min. 150V zgodnie ze specyfikacją, natomiast dopuszcza się zwiększenie zakresu górnego napięcia DC z 1000V do 1100V.

Pytanie nr 2

czy Zamawiający zmieni zapis w związku z maksymalną liczbą punktów za udzielenie gwarancji na konstrukcję wsporczą instalacji fotowoltaicznej z 25 lat na 15 lat. Żaden producent nie udziela tak długiej gwarancji na konstrukcję.

Odpowiedź 2

Zamawiający informuje, że zmienia przedział wartości w kryterium gwarancji na konstrukcję na: od 5 do 15 lat.

Pytanie 3

Proszę o zmianę kryterium oceny ofert gdyż maksymalny okres gwarancji (25 lat) na falownik i konstrukcję nie jest gwarantowany przez żadnego z producentów.

Odpowiedź 3

Zamawiający informuje, że zmienia przedział wartości w kryterium gwarancji na falownik na: od 5 do 15 lat. oraz w kryterium gwarancji na konstrukcję na: od 5 do 15 lat.

Powyższe zmiany skutkowały koniecznością dokonania zmian w ogłoszeniu o zamówieniu (podstawa prawna przywołany powyżej art. 286 ust. 1 ustawy *Pzp*) oraz

Specyfikacji Warunków Zamówienia (podstawa prawna art. 286 ust. 1 ustawy *Pzp*).
Przedmiotowe dokumenty po zmianach w załączeniu.

Przesłane wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Z poważaniem