

Słubice, 22 listopada 2024 r.

WYKONAWCY

ZP.271.17.2024.PG

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Witosa w Słubicach - Etap II”.

Na podstawie art. 284 ust. 2 oraz 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) – zwanej dalej Pzp, przekazuję odpowiedzi na pytania złożone w przedmiotowym postępowaniu.

Pytania:

W uzupełnionej dokumentacji na przepust w dniu 06.11.2024 r. w opisie technicznym czytamy:...” Wykonawca powinien przewidzieć konieczność zabezpieczenia wykopu przed zalewaniem w przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wody gruntowej. W projekcie założono realizację obiektu przy zastosowaniu tymczasowego ujęcia wód cieków w kanał obiegowy. Wykonawca w kosztach realizacji zadania uwzględni wykonanie kanału tymczasowego kanału obiegowego oraz utrzymanie wykopu w stanie suchym”.

Ze względu na kosztorysowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy, proszę wskazać pozycje w której mają zostać uwzględnione koszty związane z budową kanału tymczasowego obiegowego oraz odwodnienia wykopu? Proszę o przekazanie rysunków wskazujących przebieg i sposób wykonania kanału tymczasowego.

Odpowiedź:

Wykonawca przewidzi ewentualną budowę kanału obiegowego (tymczasowego ujęcia wody) zgodnie z dostępną dla siebie technologią lub przyjmie inny sposób zabezpieczenia wykopów przed napływem wody. Dokumentacja nie przewiduje ścisłej lokalizacji kanału obiegowego. Lokalizację ewentualnego kanału obiegowego Wykonawca przyjmie w projekcie technologicznym zabezpieczenia wykopów przed napływem wody (odwodnienie wykopu). Koszt zabudowy ewentualnego kanału obiegowego należy ująć w pozycji nr 4 kosztorysu (Wykop pod ławy w gruncie niespoistym wraz z umocnieniem).

Z upoważnienia Burmistrza
Paweł Grudzień
Główny specjalista ds.
zamówień publicznych